



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4857-X-NE-EI
Periodo:	01-2013
Rut:	77580630-3
Empresa:	DISTRIBUIDORA JA LTDA.
Establecimiento:	DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUINCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2848 de fecha 23-09-2010

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-02-2013	Fecha Límite para Envío:	20-02-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CLORUROS	mg/l	1190457	AU	2000	59	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1190449	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1190457	AU	50	<5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1190449	AU	1000	14	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1190457	AU	300	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1190457	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1190457	AU	75	7,64	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1190457	AU	7	<2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1190449	AU	40	15,4	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1190457	AU	300	6	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190445	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190431	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190444	AU	480	67,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190440	AU	480	67,68	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190443	AU	480	67,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190448	AU	480	68,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190429	AU	480	68,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190430	AU	480	69,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190436	AU	480	67,68	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190432	AU	480	67,68	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190455	AU	480	67,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190439	AU	480	67,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190437	AU	480	67,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190441	AU	480	68,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190433	AU	480	68,64	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190427	AU	480	68,64	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190453	AU	480	68,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190428	AU	480	68,88	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190454	AU	480	69,12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190442	AU	480	69,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190451	AU	480	69,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190456	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190452	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190438	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190434	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190426	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190447	AU	480	66,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190449	AU	480	67,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190435	AU	480	67,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190450	AU	480	67,44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1190446	AU	480	67,44	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-12-2013*