



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7613-VI-NE-EI
Periodo:	05-2015
Rut:	89258800-7
Empresa:	UNIFRUTTI TRADERS LTDA.
Establecimiento:	UNIFRUTTI TRADERS (REQUINOA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL JORDAN Y VALDEZ)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2510 de fecha 30-06-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-06-2015	Fecha Límite para Envío:	22-06-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	25	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	25	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

PH	unidades de pH	1605815	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605815	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605816	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605816	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605817	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605817	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605818	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605818	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605819	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605819	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605820	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605820	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605821	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605821	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605822	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605822	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605823	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605823	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605824	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605824	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605825	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605825	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605826	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605826	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605827	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605827	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605828	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605828	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605829	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605829	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605830	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605830	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605831	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605831	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605832	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605832	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605833	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605833	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605834	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605834	AU	35	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605835	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605835	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605836	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605836	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605837	AU	6 - 8,5	8,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605837	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605838	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605838	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1605839	AU	6 - 8,5	8,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1605839	AU	35	14,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1605841	AU	1000	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1605842	AU	80	29	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1605843	AU	20	<5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1605843	AU	5	0,309	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1605843	AU	0,5	0,016	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1605843	AU	35	56	Valor excedido en 60% respecto al Límite Exigido

FLUORURO	mg/l	1605843	AU	1,5	<0,2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1605843	AU	10	3,88	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1605843	AU	5	<0,002	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1605843	AU	0,3	0,027	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1605843	AU	50	1,94	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1605843	AU	7	<2	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1605843	AU	1000	169	Valor no excedido
TRICLOROMETAN O	mg/l	1605843	AU	0,2	0,078	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1605843	AU	3	0,088	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1606728	RE	35	38	Valor excedido en 8,57% respecto al Límite Exigido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1605840	AU	108	83,471	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 06-01-2016