

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-6872-X-NE-EI
Periodo:	03-2015
Rut:	76556880-3
Empresa:	SERV ACUICOLAS Y AGRICOLAS PUYEHUE LTDA
Establecimiento:	SERVICIOS ACUICOLAS Y AGRICOLAS PUYEHUE LTDA. (PISC. PESCADERO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO PESCADERO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°771 de fecha 14-03-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-04-2015	Fecha Límite para Envío:	20-04-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
FOSFORO	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
NITROGENO TOTAL	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SAAM	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SEDIMENTABLES	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TEMPERATURA	8	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1567723	AU	6 - 8,5	7,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567723	AU	30	17,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567724	AU	30	16,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567725	AU	30	15,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567726	AU	30	16,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567727	AU	30	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567728	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1567728	AU	5	<0,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567728	AU	30	15,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567729	AU	30	16,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567730	AU	30	15,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567731	AU	30	14,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567732	AU	30	15,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567733	AU	30	15,9	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1567734	AU	6 - 8,5	7,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567734	AU	30	14,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567735	AU	30	15,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567736	AU	30	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567737	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567737	AU	30	13,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567738	AU	30	14,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567739	AU	30	14,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567740	AU	30	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567741	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1567741	AU	5	<0,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567741	AU	30	14,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567742	AU	30	14,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567743	AU	30	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567744	AU	30	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567745	AU	30	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567746	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567746	AU	30	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567747	AU	30	15,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567748	AU	30	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567749	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567749	AU	30	14,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567750	AU	30	14,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567751	AU	30	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567752	AU	30	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567753	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567753	AU	30	12,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1567754	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1567754	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1567754	AU	2	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1567754	AU	10	6,1	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1567754	AU	10	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1567754	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1567755	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1567755	AU	35	8	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1567755	AU	2	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1567755	AU	10	3,18	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1567755	AU	10	0,13	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1567755	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567723	AU	-	2370,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567724	AU	-	2376,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567725	AU	-	2156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567726	AU	-	2164,3	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567727	AU	-	2448,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567728	AU	-	2338,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567729	AU	-	2453,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567730	AU	-	2394,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567731	AU	-	2322,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567732	AU	-	2343,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567733	AU	-	2360,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567734	AU	-	2333,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567735	AU	-	2322,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567736	AU	-	2374,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567737	AU	-	2424,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567738	AU	-	2359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567739	AU	-	2381	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567740	AU	-	2409,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567741	AU	-	2496,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567742	AU	-	2480,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567743	AU	-	2431,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567744	AU	-	2467	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567745	AU	-	2489	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567746	AU	-	2518,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567747	AU	-	2524,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567748	AU	-	2536,2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567749	AU	-	2498	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567750	AU	-	2526,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567751	AU	-	2538,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567752	AU	-	2536,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567753	AU	-	2540,16	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016