

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-6558-XIV-NE-EI
Periodo:	03-2016
Rut:	76092410-5
Empresa:	INVERSIONES GRAMADO LTDA.
Establecimiento:	INVERSIONES GRAMADO (PISC LOS CANELOS)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5083 de fecha 20-11-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-04-2016	Fecha Límite para Envío:	20-04-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1757503	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1757503	AU	35	10,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1757517	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1757517	AU	400	8,99	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1757517	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1757517	AU	10	1,33	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1757517	AU	50	3,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1757517	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1757517	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757486	AU	508,8	492	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757487	AU	508,8	480	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757488	AU	508,8	496,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757489	AU	508,8	496,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757490	AU	508,8	472,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757491	AU	508,8	477,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757492	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757493	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757494	AU	508,8	506,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757495	AU	508,8	506,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757496	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757497	AU	508,8	484,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757498	AU	508,8	463,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757499	AU	508,8	501,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757500	AU	508,8	499,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757501	AU	508,8	506,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757502	AU	508,8	499,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757503	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757504	AU	508,8	506,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757505	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757506	AU	508,8	506,4	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757507	AU	508,8	506,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757508	AU	508,8	508,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757509	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757510	AU	508,8	487,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757511	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757512	AU	508,8	501,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757513	AU	508,8	499,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757514	AU	508,8	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757515	AU	508,8	506,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1757516	AU	508,8	501,6	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2016