



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-9395-XIV-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	76047607-2
Empresa:	ACUICOLA FLOR DEL RIO LTDA.
Establecimiento:	ACUICOLA FLOR DEL RIO LTDA. (PISC. LOS TALLOS)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°543 de fecha 15-09-2014

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	48	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	48	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1543380	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543380	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543381	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543381	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543382	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543382	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543383	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543383	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543384	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543384	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543385	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543385	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543386	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1543386	AU	35	12,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543387	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543387	AU	35	11,44	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543388	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543388	AU	35	11,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543389	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543389	AU	35	10,48	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543390	AU	6 - 8,5	6,65	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543390	AU	35	10,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543391	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543391	AU	35	11,45	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1543392	AU	1000	50	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543392	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543392	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543393	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543393	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543394	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543394	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543395	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543395	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543396	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543396	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543397	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543397	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543398	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543398	AU	35	10,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1543399	AU	1000	130	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543399	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543399	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543400	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543400	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543401	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543401	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543402	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543402	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543403	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543403	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543404	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543404	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543405	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543405	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543406	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543406	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1543407	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543407	AU	35	12,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1543408	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1543408	AU	400	6,91	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1543408	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1543408	AU	10	0,78	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1543408	AU	50	4,59	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1543408	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1543408	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1543409	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1543409	AU	400	6,91	Valor no excedido

DBO5	mg/l	1543409	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1543409	AU	10	0,61	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1543409	AU	50	3,89	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1543409	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1543409	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543380	AU	36288	19510,848	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543381	AU	36288	19482,336	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543382	AU	36288	19309,536	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543383	AU	36288	19722,528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543384	AU	36288	20029,248	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543385	AU	36288	18455,904	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543386	AU	36288	16881,696	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543387	AU	36288	16801,344	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543388	AU	36288	17771,616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543389	AU	36288	17522,784	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543390	AU	36288	17347,392	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543391	AU	36288	13772,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543392	AU	36288	15991,776	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543393	AU	36288	16624,224	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543394	AU	36288	16955,136	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543395	AU	36288	16184,448	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543396	AU	36288	15482,016	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543397	AU	36288	15923,52	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543398	AU	36288	16317,504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543399	AU	36288	19344,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543400	AU	36288	21021,12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543401	AU	36288	21735,648	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543402	AU	36288	22516,704	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543403	AU	36288	21951,648	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543404	AU	36288	18328,032	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543405	AU	36288	16827,264	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543406	AU	36288	16349,472	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543407	AU	36288	16212,96	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016