

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-4357-X-NE-EI
Periodo:	01-2015
Rut:	79809870-5
Empresa:	SALMONES TECMAR S.A.
Establecimiento:	SALMONES TECMAR (PISC. RIO TRAINEL)
Punto de descarga:	PUNTO 3 (RIO TRAINEL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°50 de fecha 09-01-2007

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-02-2015	Fecha Límite para Envío:	20-02-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
FOSFORO	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
NITROGENO TOTAL	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PH	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SEDIMENTABLES	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TEMPERATURA	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1527109	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1527109	AU	5	0,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1527109	AU	30	9,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1527121	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1527121	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1527121	AU	2	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1527121	AU	10	4,6	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1527121	AU	10	<0,04	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1527121	AU	80	<10	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527090	AU	37180,17	5723	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527091	AU	37180,17	5645	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527092	AU	37180,17	5913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527093	AU	37180,17	5735	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527094	AU	37180,17	5647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527095	AU	37180,17	5392	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527096	AU	37180,17	4530	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527097	AU	37180,17	5910	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527098	AU	37180,17	5723	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527099	AU	37180,17	5505	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527100	AU	37180,17	5740	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527101	AU	37180,17	5895	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527102	AU	37180,17	5743	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527103	AU	37180,17	5394	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527104	AU	37180,17	5398	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527105	AU	37180,17	5175	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527106	AU	37180,17	5394	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527107	AU	37180,17	5825	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527108	AU	37180,17	5720	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527109	AU	37180,17	5826	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527110	AU	37180,17	5546	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527111	AU	37180,17	4847	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527112	AU	37180,17	4899	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527113	AU	37180,17	4674	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527114	AU	37180,17	4682	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527115	AU	37180,17	2168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527116	AU	37180,17	2172	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527117	AU	37180,17	2160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527118	AU	37180,17	2177	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527119	AU	37180,17	1740	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1527120	AU	37180,17	1736	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016