



Identificación de la Actividad

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Expediente: | DFZ-2015-4273-VI-NE-EI |
| Periodo: | 01-2015 |
| Rut: | 94612000-6 |
| Empresa: | DOLE CHILE |
| Establecimiento: | DOLE CHILE S.A. (CHIMBARONGO) |
| Punto de descarga: | PUNTO 2 (CANAL DE RIEGO CHIMBARONGO) |
| Norma de Emisión: | DS.90/00 |
| RPM Vigente: | SISS N°4003 de fecha 30-10-2009 |

Detalle de la Evaluación

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío Autocontrol: | 03-02-2015 | Fecha Límite para Envío: | 20-02-2015 | Entrega dentro del plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

| Parámetro | Frecuencia Mensual Exigida | Frecuencia Mensual Reportada | Comentario |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| ACEITES Y GRASAS | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| DBO5 | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| FOSFORO | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PH | 4 | 4 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PODER ESPUMOGENO | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| TEMPERATURA | 4 | 4 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| PH | unidades de pH | 1523622 | AU | 6 - 8,5 | 6,7 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1523622 | AU | 35 | 16,1 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1523623 | AU | 6 - 8,5 | 6,7 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1523623 | AU | 35 | 16 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1523624 | AU | 6 - 8,5 | 7 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1523624 | AU | 35 | 15,5 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1523625 | AU | 6 - 8,5 | 6,8 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1523625 | AU | 35 | 15,1 | Valor no excedido |
| ACEITES Y GRASAS | mg/l | 1523626 | AU | 20 | <5 | Valor no excedido |
| DBO5 | mg/l | 1523626 | AU | 35 | 29 | Valor no excedido |
| FOSFORO | mg/l | 1523626 | AU | 10 | 1,28 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1523626 | AU | 50 | 6,6 | Valor no excedido |
| PODER ESPUMOGENO | mm | 1523626 | AU | 7 | <2 | Valor no excedido |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---------|----|----|----|-------------------|
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1523626 | AU | 80 | 32 | Valor no excedido |
|-----------------------------------|------|---------|----|----|----|-------------------|

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1523625 | AU | - | 109,9 | Valor no excedido |



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016