



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3846-XIII-NE-EI
Periodo:	02-2013
Rut:	96503050-6
Empresa:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A
Establecimiento:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, CURACAVI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2994 de fecha 28-08-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	13-03-2013	Fecha Límite para Envío:	20-03-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1197290	AU	6 - 8,5	6,69	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1197290	AU	35	20,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1197291	AU	20	<4	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1197291	AU	5	0,1	Valor no excedido
BORO	mg/l	1197291	AU	0,75	0,29	Valor no excedido

CLORUROS	mg/l	1197291	AU	400	35,6	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1197291	AU	1	0,02	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1197291	AU	35	5,38	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1197291	AU	10	<0,6	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1197291	AU	0,3	<0,008	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1197291	AU	50	0,26	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1197291	AU	80	23,3	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1197291	AU	1000	428	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1197291	AU	3	0,14	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1197290	AU	102,96	65,39	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 07-12-2015*