



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5237-VI-NE-EI
Periodo:	01-2013
Rut:	96900690-1
Empresa:	AGROFOODS CENTRAL VALLEY S.A.
Establecimiento:	AGROFOODS CENTRAL VALLEY S.A. (MALLOA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO RIGOLEMU)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1676 de fecha 30-04-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	03-02-2013	Fecha Límite para Envío:	20-02-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1182587	AU	20	<1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1182558	AU	1000	350	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1182587	AU	50	1,59	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182558	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182559	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182560	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1182587	AU	35	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182561	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182562	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1182563	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1182587	AU	10	0,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182564	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182565	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1182566	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1182587	AU	7	<0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1182587	AU	80	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182558	AU	35	23,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182559	AU	35	24,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182560	AU	35	23,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182561	AU	35	24,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182562	AU	35	25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182563	AU	35	25,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182564	AU	35	26,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182565	AU	35	26,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1182566	AU	35	25,2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182556	AU	3600	225	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182561	AU	3600	284	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182568	AU	3600	415	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182562	AU	3600	415	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182575	AU	3600	420	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182577	AU	3600	500	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182582	AU	3600	502	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182563	AU	3600	535	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182559	AU	3600	610	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182564	AU	3600	634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182565	AU	3600	647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182558	AU	3600	697	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182566	AU	3600	797	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182574	AU	3600	883	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182567	AU	3600	889	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182576	AU	3600	971	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182569	AU	3600	1020	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182557	AU	3600	1020	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182570	AU	3600	1156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182560	AU	3600	1186	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182571	AU	3600	1225	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182573	AU	3600	1248	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182572	AU	3600	1274	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182583	AU	3600	1281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182578	AU	3600	1311	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182581	AU	3600	1374	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182579	AU	3600	1471	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182585	AU	3600	1519	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182580	AU	3600	1579	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182586	AU	3600	1663	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1182584	AU	3600	1684	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-12-2013