



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2114-VI-NE-EI
Periodo:	11-2015
Rut:	78105000-8
Empresa:	AGRICOLA VIZCAYA LTDA.
Establecimiento:	AGRICOLA VIZCAYA (FUNDO SAN JOSE CHANQUEAHUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°1989 de fecha 11-05-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-12-2015	Fecha Límite para Envío:	21-12-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1698489	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1698490	AU	10	37	Valor excedido en 270% respecto al Límite Exigido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1698490	AU	10	<0,055	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1698490	AU	10	3,62	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1701971	RE	10	8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1698489	AU	150	121,9	Valor no excedido

