Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-9224-VII-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	93329000-K
Empresa:	DAVID DEL CURTO S.A.
Establecimiento:	DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO ROMERAL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3128 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1545433	AU	6 - 8,5	6,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1545433	AU	35	6,5	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1545434	AU	6 - 8,5	6,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1545434	AU	35	6,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1545435	AU	6 - 8,5	6,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1545435	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1545436	AU	6 - 8,5	6,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1545436	AU	35	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1545437	AU	6 - 8,5	6,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1545437	AU	35	6,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1545438	AU	6 - 8,5	6,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1545438	AU	35	6,7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1545439	AU	20	<4	Valor no excedido
BORO	mg/l	1545439	AU	0,75	<0,002	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1545439	AU	0,01	<0,002	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1545439	AU	35	5,39	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1545439	AU	10	<0,6	Valor no excedido
HIDROCARBUROS FIJOS	mg/l	1545439	AU	10	<4	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1545439	AU	0,5	<0,01	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1545439	AU	0,2	<0,01	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1545439	AU	50	0,23	Valor no excedido
PENTACLOROFENOL	mg/l	1545439	AU	0,009	<1	**Valor excedido en 11011,11% respecto al Límite Exigido**
PODER ESPUMOGENO	mm	1545439	AU	7	<1	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1545439	AU	0,01	<0,004	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1545439	AU	80	20	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1545439	AU	3	<0,01	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1545433	AU	82,9	1,56	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1545434	AU	82,9	2,58	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1545435	AU	82,9	1,34	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1545436	AU	82,9	3,09	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1545437	AU	82,9	5,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1545438	AU	82,9	2,45	Valor no excedido

DIVISIÓN DE SMA FISCALIZACIÓN