

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-746-X-NE-EI
Periodo:	08-2016
Rut:	96509550-0
Empresa:	AGUAS CLARAS S.A.
Establecimiento:	AGUAS CLARAS S.A. (PISC. ROLLIZO)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1144 de fecha 22-03-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-09-2016	Fecha Límite para Envío:	20-09-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1829047	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1829047	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1829060	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1829060	AU	35	6,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1829075	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1829075	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1829075	AU	10	0,56	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1829075	AU	50	2,77	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1829075	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1829076	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1829076	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1829076	AU	10	1,39	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1829076	AU	50	3,29	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1829076	AU	80	<5	Valor no excedido
-----------------------------	------	---------	----	----	----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829044	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829045	AU	49776	31800	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829046	AU	49776	32400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829047	AU	49776	33600	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829048	AU	49776	33888	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829049	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829050	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829051	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829052	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829053	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829054	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829055	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829056	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829057	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829058	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829059	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829060	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829061	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829062	AU	49776	33960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829063	AU	49776	31560	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829064	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829065	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829066	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829067	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829068	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829069	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829070	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829071	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829072	AU	49776	31560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829073	AU	49776	31584	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1829074	AU	49776	31584	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 21-04-2017