



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-2456-XIV-NE-EI
Periodo:	11-2016
Rut:	8184779-7
Empresa:	PISCICULTURA DE DON PEDRO ELADIO OVALLE FLORES
Establecimiento:	PISCICULTURA DE DON PEDRO ELADIO OVALLE FLORES
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO SIN NOMBRE AF. LAGUNA PULLINQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1375 de fecha 09-04-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-12-2016	Fecha Límite para Envío:	20-12-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1870108	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1870108	AU	30	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1870115	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1870115	AU	30	11,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1870122	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1870122	AU	30	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1870129	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1870129	AU	30	11,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1870132	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1870132	AU	35	6	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1870132	AU	2	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1870132	AU	10	2,21	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1870132	AU	10	<0,1	Valor no excedido

SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1870132	AU	5	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1870132	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870102	AU	-	53,42	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870103	AU	-	53,71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870104	AU	-	53,35	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870105	AU	-	53,49	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870106	AU	-	53,71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870107	AU	-	55,65	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870108	AU	-	55,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870109	AU	-	55,62	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870110	AU	-	55,51	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870111	AU	-	65,23	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870112	AU	-	65,44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870113	AU	-	65,62	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870114	AU	-	65,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870115	AU	-	65,73	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870116	AU	-	65,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870117	AU	-	65,48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870118	AU	-	65,59	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870119	AU	-	65,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870120	AU	-	65,55	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870121	AU	-	65,95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870122	AU	-	57,99	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870123	AU	-	57,85	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870124	AU	-	58,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870125	AU	-	58,46	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870126	AU	-	58,17	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870127	AU	-	57,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870128	AU	-	58,35	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870129	AU	-	58,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870130	AU	-	62,71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1870131	AU	-	62,49	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017