



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-761-VII-NE-EI
Periodo:	08-2016
Rut:	90227000-0
Empresa:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
Establecimiento:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A. (SAN JAVIER)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL EL OLIVAR)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1263 de fecha 08-05-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-09-2016	Fecha Límite para Envío:	20-09-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1830045	AU	6 - 8,5	7,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830045	AU	35	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830046	AU	6 - 8,5	7,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830046	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830047	AU	6 - 8,5	7,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830047	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830048	AU	6 - 8,5	7,66	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830048	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830049	AU	6 - 8,5	7,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830049	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830050	AU	6 - 8,5	7,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830050	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830051	AU	6 - 8,5	7,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830051	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830052	AU	6 - 8,5	7,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830052	AU	35	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830053	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830053	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1830054	AU	6 - 8,5	7,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1830054	AU	35	10,9	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1830055	AU	35	8,5	Valor no excedido

FOSFORO	mg/l	1830055	AU	10	3,31	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1830055	AU	50	0,66	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1830055	AU	80	10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830045	AU	250	107	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830046	AU	250	70	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830047	AU	250	82	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830048	AU	250	90	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830049	AU	250	78	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830050	AU	250	109	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830051	AU	250	211	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830052	AU	250	123	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830053	AU	250	141	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1830054	AU	250	154	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 21-04-2017