



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-2217-X-NE-EI
Periodo:	10-2016
Rut:	77580630-3
Empresa:	DISTRIBUIDORA JA LTDA.
Establecimiento:	DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUINCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2848 de fecha 23-09-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-11-2016	Fecha Límite para Envío:	21-11-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1853551	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1853551	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1853551	AU	40	11,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1853555	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1853555	AU	2000	25,6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1853555	AU	300	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1853555	AU	15	0,96	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1853555	AU	75	10,1	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1853555	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1853555	AU	300	<5	Valor no excedido
-----------------------------------	------	---------	----	-----	----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853524	AU	480	36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853525	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853526	AU	480	155	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853527	AU	480	124	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853528	AU	480	152	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853529	AU	480	142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853530	AU	480	125	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853531	AU	480	151	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853532	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853533	AU	480	91	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853534	AU	480	126	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853535	AU	480	160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853536	AU	480	157	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853537	AU	480	131	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853538	AU	480	85	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853539	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853540	AU	480	117	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853541	AU	480	137	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853542	AU	480	149	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853543	AU	480	139	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853544	AU	480	161	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853545	AU	480	142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853546	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853547	AU	480	110	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853548	AU	480	79	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853549	AU	480	96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853550	AU	480	117	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853551	AU	480	110	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853552	AU	480	97	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853553	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1853554	AU	480	94	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017