



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-3204-X-NE-EI
Periodo:	12-2016
Rut:	79874460-7
Empresa:	LANDCATCH CHILE LTDA.
Establecimiento:	LANDCATCH CHILE LTDA. (PISC.CULULI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CULULI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2973 de fecha 28-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-01-2017	Fecha Límite para Envío:	20-01-2017	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1885977	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1885977	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1885983	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1885983	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1885991	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1885991	AU	35	105,5	Valor excedido en 201,43% respecto al Límite Exigido
PH	unidades de pH	1885998	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1885998	AU	35	13,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1886000	AU	20	<14	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1886000	AU	400	<2,36	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1886000	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1886000	AU	10	<0,6	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1886000	AU	50	1,377	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1886000	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1886000	AU	80	<2,7	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885969	AU	10368	3487	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885970	AU	10368	4562	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885971	AU	10368	4987	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885972	AU	10368	5674	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885973	AU	10368	6481	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885974	AU	10368	6774	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885975	AU	10368	6971	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885976	AU	10368	7821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885977	AU	10368	10150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885978	AU	10368	8147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885979	AU	10368	9417	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885980	AU	10368	9214	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885981	AU	10368	8241	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885982	AU	10368	8023	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885983	AU	10368	7541	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885984	AU	10368	7141	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885985	AU	10368	7614	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885986	AU	10368	8142	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885987	AU	10368	8657	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885988	AU	10368	8321	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885989	AU	10368	8644	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885990	AU	10368	8347	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885991	AU	10368	8669	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885992	AU	10368	8741	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885993	AU	10368	8236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885994	AU	10368	8001	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885995	AU	10368	7941	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885996	AU	10368	7647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885997	AU	10368	7914	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885998	AU	10368	7114	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1885999	AU	10368	7335	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017