



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-3204-X-NE-EI
Periodo:	12-2016
Rut:	79874460-7
Empresa:	LANDCATCH CHILE LTDA.
Establecimiento:	LANDCATCH CHILE LTDA. (PISC.CULULI)
Punto de descarga:	PUNTO 3 (ESTUARIO RELONCAVI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2973 de fecha 28-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-01-2017	Fecha Límite para Envío:	20-01-2017	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1886186	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1886186	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1886192	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1886192	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1886202	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1886202	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1886206	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1886206	AU	35	10,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1886213	AU	20	<14	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1886213	AU	400	2,36	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1886213	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1886213	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1886213	AU	50	0,179	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1886213	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1886213	AU	80	<2,7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1886214	AU	20	<14	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1886214	AU	400	2,36	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1886214	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1886214	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1886214	AU	50	1,008	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1886214	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1886214	AU	80	<2,7	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886182	AU	18576	12552	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886183	AU	18576	12598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886184	AU	18576	12666	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886185	AU	18576	12364	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886186	AU	18576	13694	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886187	AU	18576	13947	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886188	AU	18576	14001	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886189	AU	18576	14326	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886190	AU	18576	14997	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886191	AU	18576	13694	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886192	AU	18576	13334	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886193	AU	18576	12947	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886194	AU	18576	13645	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886195	AU	18576	13522	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886196	AU	18576	12647	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886197	AU	18576	12476	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886198	AU	18576	13461	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886199	AU	18576	13664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886200	AU	18576	13221	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886201	AU	18576	12041	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886202	AU	18576	12410	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886203	AU	18576	13471	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886204	AU	18576	14564	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886205	AU	18576	14694	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886206	AU	18576	14381	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886207	AU	18576	14694	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886208	AU	18576	13694	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886209	AU	18576	12794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886210	AU	18576	12347	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886211	AU	18576	13947	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1886212	AU	18576	14697	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017