



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-1383-X-NE-EI
Periodo:	09-2016
Rut:	79568910-9
Empresa:	ALIMENTOS TECNICOS S.A.
Establecimiento:	ALITEC S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1: SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD (ESTERO SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°583 de fecha 22-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-10-2016	Fecha Límite para Envío:	20-10-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1836341	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1836341	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1836348	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1836348	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1836355	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1836355	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1836362	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1836362	AU	35	9,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1836368	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1836368	AU	400	15,9	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1836368	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1836368	AU	10	0,71	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1836368	AU	50	2,13	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1836368	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1836368	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836338	AU	-	76,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836339	AU	-	74,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836340	AU	-	67,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836341	AU	-	60	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836342	AU	-	55,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836343	AU	-	62,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836344	AU	-	57,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836345	AU	-	50,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836346	AU	-	52,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836347	AU	-	62,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836348	AU	-	67,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836349	AU	-	74,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836350	AU	-	57,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836351	AU	-	67,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836352	AU	-	55,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836353	AU	-	60	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836354	AU	-	50,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836355	AU	-	62,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836356	AU	-	55,2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836357	AU	-	57,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836358	AU	-	57,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836359	AU	-	62,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836360	AU	-	55,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836361	AU	-	76,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836362	AU	-	69,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836363	AU	-	57,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836364	AU	-	67,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836365	AU	-	62,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836366	AU	-	60	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1836367	AU	-	52,8	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017