



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-6302-X-NE-EI
Periodo:	08-2017
Rut:	96994510-K
Empresa:	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LACTOSUEROS INDUSTRIALES S.A.
Establecimiento:	LACTIN S.A. (PURRANQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO FUTALLAIYAI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1292 de fecha 02-04-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-09-2017	Fecha Límite para Envío:	20-09-2017	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	27	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	27	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	27	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/L	40877	AU	20	6	Valor no excedido
CLORUROS	mg/L	40877	AU	400	15	Valor no excedido
DBO5	mgO2/L	40877	AU	35	13	Valor no excedido
FOSFORO	mg/L	40877	AU	10	0,06	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/L	40877	AU	50	0,41	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido

PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	Unidad	40877	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	40877	AU	7	0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/L	40877	AU	80	10	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	25,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	23,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	27,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	25,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	26,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	25,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	24,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	25,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	28,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	27,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	21,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	24,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	26,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	25,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	25,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	21,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	28,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	25,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	26,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	24,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	28,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	26,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	26,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	22,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	23,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	26,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	40877	AU	35	26,3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	129	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	144	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	123	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	108	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	201	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	154	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	133	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	271	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	216	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	219	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	189	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	233	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	190	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	135	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	175	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	225	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	231	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	260	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	231	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	217	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	254	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	211	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	40877	AU	-	128	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 22-12-2017