

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-6341-V-NE-EI
Periodo:	10-2017
Rut:	87756500-9
Empresa:	ENAP REFINERIAS S A
Establecimiento:	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO (ENAP)
Punto de descarga:	ENAP.CC
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	DIRECTEMAR N°1228 de fecha 03-09-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-11-2017	Fecha Límite para Envío:	20-11-2017	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ESTAÑO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS VOLATILES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	43726	AU	350	14	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	43726	AU	10	0,12	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	43726	AU	0,5	0,0037	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	43726	AU	0,5	0,002	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	43726	AU	1	0,039	Valor no excedido
COBRE	mg/l	43726	AU	3	0,01	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	43726	AU	0,5	0,02	Valor no excedido
CROMO TOTAL	mg/l	43726	AU	10	0,02	Valor no excedido
ESTAÑO	mg/l	43726	AU	1	0,03	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	43726	AU	6	0,269	Valor no excedido
HIDROCARBUROS TOTALES	mg/l	43726	AU	20	11,442	Valor no excedido
HIDROCARBUROS VOLATILES	mg/l	43726	AU	2	0,142	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	43726	AU	1	0,0942	Valor no excedido
MANGANESO	mg/l	43726	AU	4	0,292	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	43726	AU	0,02	0,001	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	43726	AU	0,5	0,02	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	43726	AU	4	0,03	Valor no excedido
PH	unidades de PH	43726	AU	5,5 - 9	8,24	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	43726	AU	1	0,01	Valor no excedido
SAAM	mg/l	43726	AU	15	0,046	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	43726	AU	0,03	0,0711	Valor excedido en 137% respecto al Límite Exigido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	43726	AU	50	1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	43726	AU	300	29,2	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	43726	AU	5	0,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	43726	AU	-	27	Valor no excedido
ZINC	mg/l	43726	AU	5	0,153	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	44502	RE	0,03	0,0428	Valor excedido en 42,67% respecto al Límite Exigido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL	m3/dia	43726	AU	-	13764	Valor no excedido
CAUDAL	m3/dia	44502	AU	-	12900	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 29-12-2017