



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-1234-VIII-NE-EI
Periodo:	09-2016
Rut:	96773280-K
Empresa:	MASONITE S.A. PLANTA DE PINTADO
Establecimiento:	MASONITE S.A. (PLANTA DE PINTADO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL AFL. ESTERO COIHUICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1718 de fecha 21-06-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	06-10-2016	Fecha Límite para Envío:	20-10-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1833607	AU	6 - 8,5	7,61	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833607	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833608	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833608	AU	35	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833609	AU	6 - 8,5	7,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833609	AU	35	21,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1833626	AU	35	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1833626	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833594	AU	-	543	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833595	AU	-	628	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833596	AU	-	545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833597	AU	-	620	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833598	AU	-	588	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833599	AU	-	486	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833600	AU	-	382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833601	AU	-	439	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833602	AU	-	486	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833603	AU	-	482	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833604	AU	-	564	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833605	AU	-	563	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833606	AU	-	466	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833608	AU	-	481	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833610	AU	-	644	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833611	AU	-	566	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833612	AU	-	649	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833613	AU	-	653	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833614	AU	-	652	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833615	AU	-	637	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833616	AU	-	554	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833617	AU	-	673	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833618	AU	-	541	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833619	AU	-	598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833620	AU	-	644	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833621	AU	-	531	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833622	AU	-	604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833623	AU	-	631	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833624	AU	-	520	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833625	AU	-	616	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017