



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-3357-V-NE-EI
Periodo:	12-2016
Rut:	94272000-9
Empresa:	AES GENER S.A.
Establecimiento:	CENTRAL TERMoeLECTRICA LOS VIENTOS (PLANTA LAS VEGAS)
Punto de descarga:	PUNTO 2 (RIO ACONCAGUA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1039 de fecha 28-03-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-01-2017	Fecha Límite para Envío:	20-01-2017	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	3	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1877202	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1877202	AU	35	19,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1877203	AU	20	<5	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1877203	AU	0,5	0,003	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1877203	AU	400	44,7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1877203	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1877203	AU	10	0,514	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1877203	AU	0,001	<0,0005	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1877203	AU	50	0,129	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1877203	AU	0,01	0,0007	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1877203	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1877203	AU	1000	169	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1877202	AU	547,2	212,236	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017