



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-2795-X-NE-EI
Periodo:	11-2016
Rut:	96561970-4
Empresa:	INVERTEC SEAFOOD S.A.
Establecimiento:	INVERTEC SEAFOOD S.A. (CASTRO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LLAU LLAO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3450 de fecha 22-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-12-2016	Fecha Límite para Envío:	20-12-2016	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1874698	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1874698	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1874699	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1874699	AU	35	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1874700	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1874700	AU	35	17,24	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1874701	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1874701	AU	35	17,55	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1874722	AU	20	7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1874722	AU	35	11	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1874722	AU	10	5,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1874722	AU	50	18,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1874722	AU	7	<5	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1874722	AU	80	14	Valor no excedido
-----------------------------------	------	---------	----	----	----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874692	AU	15,12	7,85	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874693	AU	15,12	15,36	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874694	AU	15,12	16,35	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874695	AU	15,12	15,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874696	AU	15,12	15,96	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874697	AU	15,12	8,76	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874698	AU	15,12	16,72	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874699	AU	15,12	16,78	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874700	AU	15,12	16,23	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874701	AU	15,12	15,87	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874702	AU	15,12	15,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874703	AU	15,12	15,65	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874704	AU	15,12	9,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874705	AU	15,12	17,25	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874706	AU	15,12	18,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874707	AU	15,12	17,34	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874708	AU	15,12	16,54	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874709	AU	15,12	16,23	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874710	AU	15,12	16,33	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874711	AU	15,12	10,32	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874712	AU	15,12	15,78	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874713	AU	15,12	17,32	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874714	AU	15,12	15,99	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874715	AU	15,12	16,22	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874716	AU	15,12	16,65	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874717	AU	15,12	16,37	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874718	AU	15,12	10,43	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874719	AU	15,12	15,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874720	AU	15,12	14,25	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1874721	AU	15,12	16,54	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017