



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-1360-XIV-NE-EI
Periodo:	09-2016
Rut:	96594200-9
Empresa:	PISCICOLA ENTRE RIOS S.A.
Establecimiento:	PISCICOLA ENTRE RIOS S.A. (PULLINQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO ZAHUIL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2661 de fecha 10-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-10-2016	Fecha Límite para Envío:	20-10-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1842661	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1842661	AU	35	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1842665	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1842665	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1842669	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1842669	AU	35	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1842673	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1842673	AU	35	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1842676	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1842676	AU	35	8,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1842681	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1842681	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1842683	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1842683	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1842686	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1842686	AU	35	9,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1842687	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1842687	AU	400	3,11	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1842687	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1842687	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1842687	AU	50	3,49	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1842687	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1842687	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1842688	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1842688	AU	400	5,32	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1842688	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1842688	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1842688	AU	50	1,58	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1842688	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1842688	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1842689	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1842689	AU	400	6,43	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1842689	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1842689	AU	10	0,55	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1842689	AU	50	10,2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1842689	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1842689	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1842690	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1842690	AU	400	3,87	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1842690	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1842690	AU	10	0,55	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1842690	AU	50	2,66	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1842690	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1842690	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842657	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842658	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842659	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842660	AU	4321	4320	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842661	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842662	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842663	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842664	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842665	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842666	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842667	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842668	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842669	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842670	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842671	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842672	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842673	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842674	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842675	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842676	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842677	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842678	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842679	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842680	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842681	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842682	AU	4321	4320	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842683	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842684	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842685	AU	4321	4320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1842686	AU	4321	4320	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017