



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-5377-VI-NE-EI
Periodo:	06-2016
Rut:	77476987-8
Empresa:	FAENADORA ROSARIO LTDA.
Establecimiento:	FAENADORA ROSARIO LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3190 de fecha 02-12-2003

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	13-07-2016	Fecha Límite para Envío:	20-07-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1791296	AU	1000	<2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1791296	AU	1000	<2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1791296	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791296	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791296	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791296	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791296	AU	35	19,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791296	AU	35	19,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791296	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791298	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791298	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791298	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791298	AU	35	14,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791298	AU	35	14,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791298	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791299	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791299	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791299	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791299	AU	35	14,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791299	AU	35	14,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791299	AU	35	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791300	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791300	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1791300	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791300	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791300	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1791300	AU	35	13,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1791301	AU	20	<2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1791301	AU	20	<2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1791301	AU	20	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1791301	AU	35	6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1791301	AU	35	6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1791301	AU	35	6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1791301	AU	50	<0,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1791301	AU	50	<0,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1791301	AU	50	<0,5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1791301	AU	80	9	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1791301	AU	80	9	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1847041	CD	35	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847042	CD	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847042	CD	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847042	CD	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847042	CD	35	19,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847042	CD	35	19,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847042	CD	35	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847043	CD	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847043	CD	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847043	CD	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847043	CD	35	18,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847043	CD	35	18,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847043	CD	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847044	CD	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847044	CD	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847044	CD	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847044	CD	35	19,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847044	CD	35	19,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847044	CD	35	19,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847045	CD	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847045	CD	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1847045	CD	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847045	CD	35	17,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847045	CD	35	17,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1847045	CD	35	17,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1847046	CD	20	7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1847046	CD	20	7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1847046	CD	20	7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1847046	CD	35	<10	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1847046	CD	35	<10	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1847046	CD	35	<10	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1847046	CD	50	<5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1847046	CD	50	<5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1847046	CD	50	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1847046	CD	80	16	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1847046	CD	80	16	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1847046	CD	80	16	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1847047	CD	1000	<2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1847047	CD	1000	<2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1847047	CD	1000	<2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1791297	AU	3360	3982,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1791297	AU	3360	3982,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1791297	AU	3360	3982,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1847045	CD	3360	1304,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1847045	CD	3360	1304,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1847045	CD	3360	1304,28	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 28-06-2017