



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**“COMUNIDAD EDIFICIO NEOURBANO”**

**DFZ-2013-7265-XIII-NE-IA**

	Nombre	Firma
Aprobado	Kay Bergamini L.	30-01-2014 X  _____ Kay Bergamini L. Jefe División Fiscalización Firmado por: Kay Joaquín Bergamini Ladrón de Guevara
Revisado	Juan Pablo Rodríguez F.	30-01-2014 X  _____ Juan Pablo Rodríguez Profesional División de Fiscalización Firmado por: Juan Pablo Rodríguez Fernández
Elaborado	Rodrigo Villalobos G.	30-01-2014 X  _____ Rodrigo Villalobos G. Fiscalizador DFZ Firmado por: Rodrigo Villalobos Guzmán

## Tabla de Contenidos

<b>1. RESUMEN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN. ....</b>	<b>4</b>
3.1.    MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	4
3.2.    MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.	4
3.3.    INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	4
<b>4. HECHOS CONSTATADOS. ....</b>	<b>5</b>
<b>5. CONCLUSIONES. ....</b>	<b>7</b>
<b>6. ANEXOS.....</b>	<b>9</b>

## 1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta de la inspección ambiental realizada por la SEREMI de Salud Región Metropolitana, al establecimiento habitacional Comunidad Edificio Neourbano, en el marco del subprograma de fiscalización de normas de emisión, específicamente para la norma de emisión D.S. 4/92 MINSEGPRES “Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales” y del PPDA de la RM D.S N°66/2010 MINSEGPRES “Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana”. La actividad fue desarrollada durante el día 7 de junio de 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran la no acreditación de la declaración de emisiones y la no acreditación de mediciones de monóxido de carbono vigentes.

## 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

<b>Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Comunidad Edificio Neourbano	
<b>Región:</b> Región Metropolitana	<b>Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Avda Irarrázaval N°5150
<b>Provincia:</b> Provincia de Santiago	
<b>Comuna:</b> Comuna de Ñuñoa	
<b>Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Comunidad Edificio Neourbano	<b>RUT o RUN:</b> 53.309.832-0
<b>Domicilio Titular:</b> Avda Irarrázaval N°5150	<b>Correo electrónico:</b> n/i
	<b>Teléfono:</b> 22776352/27693836
<b>Identificación del Representante Legal:</b> María Eugenia Guerra Rivero	<b>RUT o RUN:</b> 6.879.694-6
<b>Domicilio Representante Legal:</b> Avda Irarrázaval N°5150	<b>Correo electrónico:</b> n/i
	<b>Teléfono:</b> 22776352/27693836
<b>Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> En Operación	

### 3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

#### 3.1. Motivo de la Actividad de Fiscalización.

<b>Motivo:</b> Subprogramada	<b>Descripción del Motivo:</b> Según Resolución SMA N° 877/2012 que fija Programa y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión, modificada por la Resolución SMA N°909/2013
---------------------------------	--

#### 3.2. Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Emisiones atmosféricas</li></ul>
--

#### 3.3. Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la Actividad Fiscalizada.

	Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar:	
x	<b>Norma (s) de Emisión, especificar:</b>	D.S N° 4/1992 MINSEGPRES “Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales”.
	<b>Norma (s) de Calidad, especificar:</b>	
x	<b>Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar:</b>	D.S N° 66/2010 MINSEGPRES “Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana”.

#### 4. HECHOS CONSTATADOS.

La SEREMI de Salud Región Metropolitana concurreó en día de alerta ambiental decretado por Intendencia Metropolitana el 7 de Junio de 2013. Durante la inspección se constatan los siguientes hechos:

N°	Exigencia	Hecho Constatado
1	<p><b>D.S N° 4/1992</b> MINSEGPRES “<i>Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales</i>”.</p> <p><b>Artículo 10°:</b> Las fuentes estacionarias grupales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 56 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar, medidas según las condiciones descritas en el artículo 4.</p>	<p>El edificio cuenta con dos Calderas de calefacción, n° de registro CA-6320 y CA-6321 y utilizan gas natural como combustible. También posee un grupo electrógeno marca cummins, con una potencia de 90 kW.</p> <p>El grupo electrógeno que no acredita estar registrado como fuente tipo proceso.</p> <p>No se acredita declaraciones de emisiones para todos las fuentes presentes en el edificio.</p>
2	<p><b>D.S N° 4/1992</b> MINSEGPRES “<i>Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales</i>”.</p> <p><b>Artículo 12:</b> Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP, mediante el método CH-5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal la medición deberá realizarse cada tres años.</p>	<p>El edificio cuenta con dos Calderas de calefacción, n° de registro CA-6320 y CA-6321 y utilizan gas natural como combustible. También posee un grupo electrógeno marca cummins, con una potencia de 90 kW.</p> <p>El grupo electrógeno que no acredita estar registrado como fuente tipo proceso.</p> <p>No se acredita declaraciones de emisiones para todos las fuentes presentes en el edificio.</p>

N°	Exigencia	Hecho Constatado
3	<p><b>D.S N°66/2010</b> MINSEGPRES “<i>Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y. Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana</i>”.</p> <p><b>Artículo 55.</b> Establécese el valor de 100 partes por millón (ppm) en volumen base seca, como concentración máxima permitida de CO, para fuentes estacionarias cuya emisión dependa exclusivamente del combustible utilizado, es decir, en la cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso.</p> <p>El valor indicado de 100 ppm de CO está referido a un 3% de oxígeno para combustibles gaseosos y líquidos, y 11% de oxígeno para combustibles sólidos. La concentración máxima permitida de CO debe cumplirse en todas las condiciones de operación de la fuente, sea que ésta opere en modo fijo o modulante. Se exceptúan las operaciones de partida durante un período máximo de quince minutos al día.</p> <p><b>Artículo 56.</b> Los tipos de fuentes estacionarias afectas al cumplimiento de la norma de emisión de monóxido de carbono establecida en el artículo anterior son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Calderas industriales.</li> <li>b) Calderas de calefacción.</li> <li>c) Hornos panificadores.</li> <li>d) Procesos con combustión de intercambio indirecto de calor.</li> <li>e) Procesos con combustión de intercambio directo de calor, en el cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso.</li> <li>f) Antorchas de quema de biogás.</li> </ul>	<p>El edificio cuenta con dos Calderas de calefacción, n° de registro CA-6320 y CA-6321 y utilizan gas natural como combustible.</p> <p>No se acredita medición de CO en ambas calderas.</p>

## 5. CONCLUSIONES.

La actividad de fiscalización ambiental realizada, consideró la verificación de las exigencias asociadas a D.S N°4/92 MINSEGPRES “Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales” y del PPDA de la RM D.S N°66/2010 MINSEGPRES “Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana”, del examen de información existen situaciones de no conformidad las que corresponden a:

N°	Exigencia	Hecho Constatado
1	<p><b>D.S N° 4/1992</b> MINSEGPRES “<i>Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales</i>”.</p> <p><b>Artículo 10°:</b> Las fuentes estacionarias grupales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 56 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar, medidas según las condiciones descritas en el artículo 4.</p>	<p>El edificio cuenta con dos Calderas de calefacción, n° de registro CA-6320 y CA-6321 y utilizan gas natural como combustible. También posee un grupo electrógeno marca cummins, con una potencia de 90 kW.</p> <p>El grupo electrógeno que no acredita estar registrado como fuente tipo proceso.</p> <p>No se acredita declaraciones de emisiones para todos las fuentes presentes en el edificio.</p>
2	<p><b>D.S N° 4/1992</b> MINSEGPRES “<i>Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales</i>”.</p> <p><b>Artículo 12:</b> Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP, mediante el método CH-5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal la medición deberá realizarse cada tres años.</p>	<p>El edificio cuenta con dos Calderas de calefacción, n° de registro CA-6320 y CA-6321 y utilizan gas natural como combustible. También posee un grupo electrógeno marca cummins, con una potencia de 90 kW.</p> <p>El grupo electrógeno que no acredita estar registrado como fuente tipo proceso.</p> <p>No se acredita declaraciones de emisiones para todos las fuentes presentes en el edificio.</p>

N°	Exigencia	Hecho Constatado
3	<p><b>D.S N°66/2010</b> MINSEGPRES “<i>Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y. Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana</i>”.</p> <p><b>Artículo 55.</b> Establécese el valor de 100 partes por millón (ppm) en volumen base seca, como concentración máxima permitida de CO, para fuentes estacionarias cuya emisión dependa exclusivamente del combustible utilizado, es decir, en la cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso.</p> <p>El valor indicado de 100 ppm de CO está referido a un 3% de oxígeno para combustibles gaseosos y líquidos, y 11% de oxígeno para combustibles sólidos. La concentración máxima permitida de CO debe cumplirse en todas las condiciones de operación de la fuente, sea que ésta opere en modo fijo o modulante. Se exceptúan las operaciones de partida durante un período máximo de quince minutos al día.</p> <p><b>Artículo 56.</b> Los tipos de fuentes estacionarias afectas al cumplimiento de la norma de emisión de monóxido de carbono establecida en el artículo anterior son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Calderas industriales.</li> <li>b) Calderas de calefacción.</li> <li>c) Hornos panificadores.</li> <li>d) Procesos con combustión de intercambio indirecto de calor.</li> <li>e) Procesos con combustión de intercambio directo de calor, en el cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso.</li> <li>f) Antorchas de quema de biogás.</li> </ul>	<p>El edificio cuenta con dos Calderas de calefacción, n° de registro CA-6320 y CA-6321 y utilizan gas natural como combustible.</p> <p>No se acredita medición de CO en ambas calderas.</p>

## 6. ANEXOS.

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Acta