ANAM
ANALISIS AMBIENTALES

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. Nº3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente	Compañia Pesquera Camanchaca S.A.
Unidad	
Dirección	Portales 2000 Pisos 13 y 14, Edif. Costanera
RUT	93711000-6

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra	RIL
Programa de Control	General Muestras - Camanchaca
Norma de Referencia	Resolución SISS N°1249 del 03 May 2007

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra:	**2420648**		
Descripción:	Camanchaca - Piscicultura Río del Este (Remuestreo DBO5)		
Comuna:	Puerto Varas		
Tipo Muestreo:	M.Autom Comp. AR 24 hrs - Inc : Q	**Responsable Muestreo:**	ANAM-STGO
Fecha Muestreo:	06/10/2013 10:00		

OBSERVACIONES

- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de Agua Potable y serie NCh 411 (partes 1,2,3,4,6,10 y 11) para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como está especificado en los certificados LE-111 y LE-112 del INN.
- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Santiago; Av. Camilo Henriquez N°540, Puente Alto.
- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibañez N°700, Puerto Montt
- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.
- Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ANAM S.A.
- Documento firmado electrónicamente de acuerdo al estandar de la Ley 19.799.
- Para corroborar la validez busque este documento por N°de Informe en el sitio ww.anam.cl/Anamwebsit e

Análisis Ambientales S.A.
Av. Presidente Balmaceda 1398, Piso 5.
Santiago-Chile
Fono(56 2) 569 2230, fax:(56 2) 569 2297
R.U.T. 96.967.550-1

ANAM
ANALISIS AMBIENTALES

N° Informe: 2420648
Fecha: 14/10/2013
Página: 2 de 2

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 2420648					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Demanda Bioquímica de Oxígeno NCh 2313/5 (S1)	Inicio 06/10/2013 12:19 Fin 11/10/2013 13:00	<2	mg/L	<=35	2

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:
- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

Los párametros analizados cumplen con lo estipulado en la norma

Validez desconocida

Digitally signed by Arturo Eugenio Givovich Hernández
Date: 2013.10.15 09:13:38 CLST
Reason: Firma Electrónica ANAM
Location: ANAM

Gerente Técnico de Laboratorios
Arturo Givovich H.

Análisis Ambientales S.A.
Av. Presidente Balmaceda 1398, Piso 5.
Santiago-Chile
Fono(56 2) 569 2230, fax:(56 2) 569 2297
R.U.T. 96.967.550-1

CC: ANAM

Gobierno de Chile

Superintendencia de Servicios Sanitarios

SISS

Certificado Remuestreo SEPTIEMBRE 2013

Empresa: SALMONES CAMANCHACA S.A.
Planta: SALMONES CAMANCHACA S.A. (RIO DEL ESTE)
Pto descarga: PUNTO 1 (RIO DEL ESTE) / RIO DEL ESTE (PTO VARAS, X REG.) / D.S. 90/00
N° de envío: 105249
Resolución: SISS N° 1107 de fecha 04/04/2011

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de Remuestreo	Hora de Remuestreo
Dbo5	<2	mg/l	06/10/2013	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS UNIDAD AMBIENTAL

Fecha de envío : 19/10/2013 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.