

CARTA N° 000832 /

Puerto Montt, 26 OCT. 2012

Señora
Ivonne Kareen Bell Rodriguez
 Representante Legal
 Austrum Energía S.P.A.
 Málaga 115, Oficina 709
 Las Condes
 SANTIAGO

De nuestra consideración

En relación a la consulta contenida en su Carta recibida con fecha 11 de Septiembre de 2012, en la cual consulta sobre si un proyecto denominado **"Línea de Media Tensión Trifásica 23 kV Central Ensenada – Camanchaca"** requiere o no ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, le puedo informar lo siguiente:

1.- Los proyectos que deben ingresar al SEIA son aquellos nuevos o modificación de los originales que se listan en los artículos mencionados en el artículo 3 del DS 95/2001, que no hayan iniciado obra a contar de la vigencia del Reglamento del SEIA (03/Abril de 1997). Esta interpretación se deduce del artículo 8 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, donde se señala que "Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 de la Ley, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental..."

2.- En específico, se expone en su carta y argumentada en anexos, que el proyecto consiste en la construcción de una Línea Eléctrica de Media Tensión de 23 KV desde la Subestación primaria de bajada del proyecto Hidroeléctrico Ensenada Rio Blanco en el Km. 0,000 hasta el patio de conexiones de la Compañía Pesquera camanchaca con una extensión total de 8,524 Km. En cuanto a sus características se expone que será de un circuito, que el número de fases es de 3, que el cable será de aluminio AAAC protegido 300 MCM, sección de 152 mm², diámetro de 15,96 mm. En cuanto a los postes estos serán de hormigón armado de 18 m de altura. Así mismo se adjunta un mapa y un cuadro con las coordenadas de la ubicación de las postaciones proyectadas. El proyecto se ubicaría en la Comuna de Puerto Varas, sector de Ensenada, atravesaría varios predios particulares y no afectaría a Parques nacionales ni sitios puestos bajo protección oficial.

Servicio de Evaluación Ambiental
 Región de Los Lagos
 San Martín 80, Piso 3
 Puerto Montt
 Fono: 65/562000
www.sea.gob.cl

3.- Al respecto el DS 95/2001 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, menciona en el primer párrafo de la letra b) del Artículo 3, los proyectos relacionados con el suyo y deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.

Se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV).


4.-Analizando los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que el proyecto consultado no requiere someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en consideración a que la línea no conducirá una tensión mayor a los 23 kV, siendo menor entonces a lo establecido en DS 95/2001 letra b) del Artículo 3°. Así mismo el proyecto no interviene áreas bajo protección oficial.


5.- Se le informa al titular que la tramitación de aspectos sectoriales, deberán ser dirigidas a los respectivos órganos del Estado en función de la correspondiente competencia, a los cuales deberá dirigir eventualmente antecedentes a ser requeridos por estos, con la finalidad de dar respuesta a exigencias y/o requerimientos en función de la normativa sectorial vigente.

6.-Le informo además que, el Servicio de Evaluación Ambiental no está facultado para emitir certificados que eximan a los proyectos de ingresar al SEIA. Así mismo si a futuro realiza otras modificaciones al proyecto consultado, deberá nuevamente hacer la consulta respectiva a este Organismo antes de ejecutar el proyecto.

7.-Le recuerdo también que el tenor de esta carta está en directa relación con los antecedentes expuestos por Ud., por lo que si estos no llegaran a concordar con la realidad, será de su entera responsabilidad los alcances que surgieren.

Esperando que dicha información le sea útil a fin de orientarlo respecto a vuestra consulta, se despide atentamente.


ALFREDO WENDT SCHEBLEIN
Director Regional
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Los Lagos



JHS/LFAB/lfab
DISTRIBUCIÓN

- Of. Partes, Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos

Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Los Lagos
San Martín 80, Piso 3
Puerto Montt
Fono: 65/562000
www.sea.gob.cl