

DECLARA INCUMPLIDO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y REINICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN CONTRA DE COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS EDIFICIO LA CAPILLA

RES. EX. N° 4/ROL F-073-2020

Santiago, 30 de julio de 2025

VISTOS:

Conforme con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley N°20.417, que Establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LOSMA”); en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N°3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°30, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación (en adelante, “D.S. N°30/2012 MMA”); en la Resolución Exenta N°1338, de 7 de julio de 2025, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta RA 119123/152/2023, de 30 de octubre de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Nombra Jefatura de la División de Sanción y Cumplimiento; en la Resolución Exenta N° 1026, de 26 de mayo de 2025, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Fija las Reglas de Funcionamiento de Oficina de Partes, Oficinas regionales y Sección de atención a públicos y regulados de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “Res. Ex. N°1026/2025”); y en la Resolución N° 36, de 19 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO F-073-2020

1º Mediante Res. Ex. N° 1/ROL F-073-2020, de fecha 20 de octubre de 2020, esta Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, “SMA” o “Superintendencia”) formuló cargos a la Comunidad de Copropietarios del Edificio La Capilla por infracción al artículo 35 letra c) de la LOSMA, consistente en no haber realizado la medición de emisiones de material particulado (MP) mediante muestreo isocinético de su caldera a petróleo marca Ivar, modelo Superac 520, incumpliendo los artículos 38 y 42 del D.S. N° 49/2015.

2º Con fecha 17 de febrero de 2021, mediante Res. Ex. N° 2/ROL F-073-2020, se aprobó el Programa de Cumplimiento (en adelante,



“PDC”) presentado por la titular con fecha 24 de noviembre de 2020 y complementado el día 25 de noviembre de 2020, suspendiéndose el procedimiento sancionatorio.

II. ANTECEDENTES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

3° De acuerdo con el Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2021-1929-VII-PC (en adelante, “IFA-PDC”), ninguna de las acciones comprometidas en el PDC fue ejecutada:

- 3.1 La **Acción N° 1**, consistente en realizar dos mediciones de MP mediante muestreos isocinéticos, no fue ejecutada ni reportada al SPDC.
- 3.2 La **Acción N° 2**, acción alternativa de implementación de sistema de abatimiento, no procede, por no verificarse el impedimento señalado en la Acción N°1.
- 3.3 La **Acción N° 3**, referente a cargar el PDC y los medios de verificación en el SPDC, tampoco se cumplió.

4° Mediante Res. Ex. N° 3/ROL F-073-2020, de fecha 19 de diciembre de 2022, se requirió a la Comunidad de Copropietarios del Edificio La Capilla que acreditara la ejecución de las acciones comprometidas o el eventual recambio de la fuente emisora.

III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

5° El inciso 5° del artículo 42 de la LOSMA dispone que el procedimiento sancionatorio: “[...] se reiniciará en caso de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, evento en el cual se podrá aplicar hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original dentro del rango señalado en la letra b) del artículo 38, salvo que hubiese mediado autodenuncia”.

6° En este orden de ideas se expondrá a continuación las acciones que forman parte del PDC, indicando aquellas que fueron incumplidas a la fecha de la presente resolución, facultando por consiguiente a reiniciar el procedimiento sancionatorio.

A. Cargo N°1

7° El Cargo N°1 consiste en “*No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, de acuerdo a la periodicidad establecida en el artículo 42 del D.S. N°49/2015, mediante un muestreo isocinético que permita acreditar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el artículo 38 del D.S. N°49/2015, respecto de la caldera la caldera a petróleo, marca Ivar, Modelo Superac 520*”. Al efecto, las acciones y metas contenidas en el PDC aprobado, corresponden a las siguientes:



Tabla 1. Acciones asociadas al programa de cumplimiento

Nº	Acciones	Plazo de ejecución
1	Realizar mediciones de MP mediante muestreos isocinéticos cuyos resultados deberán cumplir con el límite de emisión de MP establecido en el PDA Talca y Maule.	18-02-2021 al 28-08-2021
2	Se implementará un sistema de abatimiento adecuado para la fuente fija cuya efectividad será acreditada mediante la realización de un muestreo isocinético, cuyo resultado deberá cumplir con el límite de emisión de MP establecido en el PDA Talca y Maule.	No aplica
3	Cargar el PdC e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC	18-02-2021 a 18-08-2021

Fuente: Elaboración propia.

A.1. Acción N°1

8º Conforme a lo comprometido en la Acción N°1, la Comunidad de Copropietarios del Edificio La Capilla debía realizar dos muestreos isocinéticos de material particulado (MP) a la caldera a petróleo marca Ivar, modelo Superac 520, y reportar los resultados y medios de verificación a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC), dentro del plazo establecido en la Res. Ex. N° 2/ROL F-073-2020.

9º De acuerdo con lo indicado en el IFA-PDC, no se acreditó la realización de los muestreos comprometidos durante la vigencia del PDC. Asimismo, del análisis de antecedentes disponibles se verificó que no se presentaron informes isocinéticos ni otros medios de verificación asociados. Por otra parte, el registro en la plataforma SPDC muestra que la acción no fue reportada dentro del plazo establecido.

10º Cabe señalar que, mediante Res. Ex. N° 3/ROL F-073-2020, de fecha 19 de diciembre de 2022, esta Superintendencia requirió expresamente a la titular información que acreditará la realización de los muestreos isocinéticos o, en su defecto, la sustitución de la fuente emisora.

11º En consecuencia, se concluye que la Acción N°1 no fue ejecutada conforme a lo comprometido en el PdC aprobado, toda vez que no existen registros ni evidencias que permitan acreditar la realización de las mediciones exigidas, ni tampoco su reporte a través de la plataforma digital habilitada para tales efectos.

12º Es importante hacer presente que esta acción resultaba esencial para retornar al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, ya que la medición isocinética constituye el mecanismo para determinar si la caldera a petróleo se encuentra operando dentro de los límites máximos de emisión de material particulado fijados en el PDA Talca y Maule. La omisión de esta medición impide verificar dicha condición y, en consecuencia, configura el incumplimiento de la medida principal comprometida.



13° Por tanto, de acuerdo con lo verificado en el expediente y lo establecido en el IFA-PDC, se concluye que la Acción N°1 no se encuentra ejecutada, justificando el incumplimiento del PDC aprobado mediante la Res. Ex. N° 2/ROL F-073-2020.

A.2. Acción N°2

14° Conforme a lo comprometido en la Acción N°2, la Comunidad de Copropietarios del Edificio La Capilla debía implementar un sistema de abatimiento adecuado para la caldera a petróleo marca Ivar, modelo Superac 520, en caso de verificarse el impedimento previsto en la Acción N°1, esto es, la obtención de un resultado de concentración de MP superior al límite de emisión establecido en el PDA Talca y Maule. La efectividad de dicho sistema debía ser acreditada mediante la realización de un nuevo muestreo isocinético y el correspondiente reporte de resultados y medios de verificación a través del SPDC.

15° Sin embargo, según consta en el IFA-PDC, no se acreditó la ejecución de los muestreos isocinéticos comprometidos en la Acción N°1, por lo que no existe antecedente alguno que permita verificar la concurrencia del impedimento previsto para activar la Acción N°2. Adicionalmente, del examen de la plataforma SPDC se constató que no se cargaron reportes ni medios de verificación asociados a esta acción.

16° En consecuencia, se concluye que la Acción N°2 no se encuentra ejecutada, toda vez que no se verificó ni acreditó la condición para su implementación.

A.3. Acción N°3

17° En relación a la Acción N°3, consistente en *"Cargar el PdC e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga para el efecto de implementar el SPDC"*, el IFA PDC concluye que el titular no realizó la carga del PDC. En vista de lo anterior, se concluye que **la Acción N°3 no se encuentra ejecutada**.

IV. CONCLUSIONES

18° El análisis efectuado permite concluir que el titular **ha incumplido las Acciones Principales N°1y N°3**, todas asociadas al cargo N°1, las cuales fueron comprometidas en el PDC aprobado mediante la Res. Ex. N° 2/ROL F-073-2020.

19° Lo anterior, fue constatado por la División de Fiscalización de esta Superintendencia en el IFA-PDC y ratificado por el análisis efectuado por esta División de Sanción y Cumplimiento.

20° Todo lo expuesto lleva a concluir que el PDC ha sido incumplido, justificándose el levantamiento de la suspensión del procedimiento



sancionatorio iniciado por la Res. Ex. N° 1/ROL F-073-2020, con su correspondiente reactivación desde la notificación del presente acto.

V. SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL TITULAR

21º Por otra parte, la letra e) del artículo 3º de la LOSMA faculta a esta Superintendencia a requerir a los sujetos sometidos a su fiscalización, la información y datos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, concediendo a los requeridos un plazo razonable y proporcional, considerando las circunstancias que rodean la producción de dicha información, su volumen, la complejidad de su generación o producción y la ubicación geográfica del proyecto, entre otras consideraciones.

22º Para efectos del presente procedimiento se procederá a requerir la información que se detallará en el Resuelvo IV del presente acto.

RESUELVO:

I. **DECLARAR INCUMPLIDO** el Programa de Cumplimiento aprobado mediante Resolución Exenta N° 2/ROL F-073-2020, presentado por la Comunidad de Copropietarios del Edificio La Capilla.

II. **ALZAR LA SUSPENSIÓN** decretada mediante el Resuelvo IV de la Resolución Exenta N° 2/ROL F-073-2020.

III. **HACER PRESENTE QUE**, desde la notificación de la presente resolución, continuarán corriendo los plazos que se encontraban vigentes al momento de la suspensión. En específico, respecto al plazo contemplado en el artículo 49 de la LOSMA para la presentación de descargos, que fue ampliado por 7 días adicionales mediante el Resuelvo III de la Resolución Exenta N° 1/ROL F-073-2020, se hace presente que al momento de la suspensión del procedimiento ya habían transcurrido 13 días del plazo total, razón por la cual restan 9 días hábiles para la presentación de descargos.

IV. **REQUERIR DE INFORMACIÓN** a la COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS EDIFICIO LA CAPILLA para que, dentro del plazo para presentar descargos, y en conjunto con esa presentación, haga entrega de los siguientes antecedentes:

1. Identidad y personería del actual representante legal del titular, acompañando copia de escritura pública, o instrumento privado autorizado ante notario, que lo acredite.
2. Balance de ingresos y egresos de la Comunidad correspondiente al año 2024, debidamente respaldado con documentación contable o bancaria, en caso de existir.
3. Presupuesto anual aprobado para el año 2024, junto con su respectivo estado de ejecución presupuestaria a la fecha de notificación de esta resolución, en caso de existir.



4. Estado de recaudación de gastos comunes, detallando ingresos totales percibidos por este concepto durante el año 2024, nivel de morosidad, y medios de verificación fehacientes (por ejemplo, planillas de recaudación o extractos bancarios), en caso de existir.
5. Certificado de saldo del fondo de reserva de la Comunidad, emitido por la administración o la entidad bancaria correspondiente, en caso de existir.
6. Declaración firmada por la administración y el Comité de Administración, que acredite el número de unidades habitacionales y/o comerciales que conforman la Comunidad, y la base de cálculo de los gastos comunes anuales.
7. Informar, describir y acreditar cualquier tipo de medida correctiva adoptada y asociada a la infracción imputada mediante la formulación de cargos, así como aquellas medidas adoptadas para contener, reducir o eliminar sus efectos. Al respecto, se deberá acompañar la siguiente información: a) detallar los costos en que se haya incurrido efectivamente en la implementación de las referidas medidas a la fecha de notificación de la presente resolución, los que deberán acreditarse mediante registros fehacientes, tales como facturas, órdenes de servicio, órdenes de compra, o guías de despacho; b) detallar el grado de implementación de las medidas correctivas adoptadas a la fecha de notificación de la presente resolución, señalando la respectiva fecha de implementación e incorporando registros fehacientes que den cuenta de lo anterior tales como videos y/o fotografías fechados y georreferenciados. En caso de existir medidas que estén en ejecución, se deberá indicar en qué fecha se contempla su término de ejecución, detallando los costos asociados a la ejecución de dichas medidas que se encuentren pendientes de pago y; c) acompañar registros fehacientes que acrediten la efectividad de las medidas correctivas adoptadas para hacerse cargo de la infracción imputada y de sus efectos, cuando corresponda.

V. TENER PRESENTE que, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta SMA N° 1026/2025, la información requerida deberá ser remitida a esta Superintendencia por una de las siguientes vías:

1. Por medio de presentación ingresada en la dependencia de la Oficina de Partes de la SMA, los días lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 horas; o
2. Por medio correo electrónico, dirigido a la casilla oficinadepartes@sma.gob.cl, con copia a matias.carreno@sma.gob.cl durante las 24 horas del día, registrando como su fecha y hora de recepción aquella que su sistema de correo electrónico indique, siendo el tope horario del día en curso las 23:59 horas. El archivo adjunto debe encontrarse en formato PDF, y tener un tamaño máximo de 10 megabytes. En el asunto deberá indicar a qué procedimiento de fiscalización, sanción o el tema de su interés sobre el cual versa. En caso de contar con un gran volumen de antecedentes, se solicita incorporar en la respectiva presentación un hipervínculo para la descarga de la documentación, señalándose además el nombre completo, teléfono de contacto y correo electrónico del encargado.



VI. **NOTIFICAR POR CARTA CERTIFICADA, o por otro de los medios que establece la Ley N° 19.880, a la Comunidad Edificio La Capilla, con domicilio en Av. Las Rastras N°1390, comuna de Talca, Región del Maule.**



Daniel Garcés Paredes
Jefe de la División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

FPT/MCS

Notificación:

- Comunidad Edificio La Capilla, Av. Las Rastras N°1390, comuna de Talca, Región del Maule.

C.C.:

- Jefatura Oficina Regional del Maule.

