

Señor

Sebastian Arriagada Varela

Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento

Superintendencia del medio Ambiente

Presente



Estimado:

10:15 hrs.

Junto con saludarle y según lo conversado, adjunto documentos referentes a las tres calderas que tiene el Edificio Nuevo Centro.

- Individualización de las calderas.
- Certificado de revisiones y pruebas de calderas, generadores de vapor y auto cables.

En ellos se indica claramente que las calderas de nuestro edificio son a gas.

Esperando que estos documentos sirvan, le saluda atentamente,

Carolina Villarrubia Andrade

Administradora

Comunidad Edificio Nuevo Centro

Rut. 53.306.192-3

ROL : F 052/2017

Temuco, 28 de Diciembre de 2017.-

Registro N° 43

INDIVIDUALIZACION DE LA CALDERA



- 1. N° de Registro Regional de la Caldera
- 2. Tipo de Caldera **CALDERA N° 1 DE CALEFAC. Y AGUA CALIENTE.**
- 3. Marca de Caldera.....**ICI**.....
- 4. Año de fabricación...**2007**.....N° de fábrica
- 5. Fabricante...**ICI**.....
- 6. Adquirido nuevo o usado.....**NUEVO**.....
- 7. Presión de trabajo..... **3,0 BAR**.....
- 8. Presión de prueba.....**4,5 BAR**.....
- 9. Presión autorizada por el Servicio de Salud.....**3,0 BAR**.....
- 10. Superficie total de Calefacción**10,0 mt2**.....
- 11. Producción máxima
- 12. Combustible usado..... **GAS DE RED..(Propano Diluido)**

LIBRO DE SERVICIO DE LA CALDERA

En este libro deberán anotarse por orden de fechas, todos los datos y observaciones a cerca de su funcionamiento. mantención, reparación, accidentes sufridos por el equipo, como igualmente todos los exámenes, inspecciones y pruebas efectuadas por organismos particulares u oficiales.

(ART. 7° del titulo III del reglamento de calderas y generadores de vapor, Decreto Supremo 48/84 del Ministerio de salud)

[Handwritten signature]
INGENIERO MECANICO
INGENIERO MECANICO

**CERTIFICADO DE REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS
GENERADORES DE VAPOR Y AUTOCLAVES
ART 41 DEL D.S. N° 48 DEL AÑO 1984
DEL MINISTERIO DE SALUD.**



1.- INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO Y DEL EQUIPO.

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL : INMOBILIARIA DON EMILIO LTDA
FONO - FAX : 045- 982660
UBICACIÓN DEL EQUIPO : AV. ESPAÑA 446
COMUNA : TEMUCO
EQUIPO TIPO : CALDERA AGUA CALIENTE HUMOTUBULAR
N° CALDERA : N° 1
N° DE REGISTRO : 431 SEREMI DE SALUD
MODELO : REX 30
FABRICANTE : ICI CALDAIE SPA
N° DE FABRICA : 39594001
AÑO DE FABRICACIÓN : 2007
POTENCIATERMICA : 458.000 KCAL/HR
SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN : 8 MT2.
PRESION MAXIMA TRABAJO : 5 BAR
PRESION DE TRABAJO : 2 BAR
PRODUCCIÓN DE VAPOR : NO CORRESPONDE
COMBUSTIBLE USADO/CONSUMO : GAS PROPANO DILUIDO
TRATAMIENTO DE AGUA : SIN TRATAMIENTO
PRESIÓN DE PRUEBA : 3 BAR POR 20 MINUTOS.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

VALVULA DE ALIVIO UNA UNIDAD EN 3/4" Ø
VALVULAS DE VENTEO Y TERMOSTATO DE CONTROL.

OBSERVACION.

2.- REVISIONES Y PRUEBAS REALIZADAS:

El Profesional que suscribe a ejecutado las Revisiones y Pruebas de acuerdo a la legislación vigente, asumiendo la total responsabilidad de esta Certificación:

REVISIONES	FECHA	RESULTADOS
PRUEBA HIDRAULICA	17- 07-2010	SATISFACTORIA 3 BAR POR 20 MINUTOS.
REVISIONES INTERNA Y EXTERNA	17-07-2010	SATISFACTORIA

CONCLUSIONES.

CERTIFICADO VALIDO HASTA EL 17 DE JULIO 2012.

NOMBRE CERTIFICADOR : RIGO SOTO OVIEDO
PROFESION : INGENIERO MECANICO
N° REGISTRO : N° 18
RESOLUCION EXENTA : N° 5235
FONO /MOVIL : 98788216
EMAIL : rsotooviedo@gmail.com
INSTITUCION DEL ESTADO : DPTO DE ACCION SANITARIA
SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA

NOTA:

- I) Será responsabilidad del propietario mantener vigentes las condiciones de pruebas y correcto funcionamiento del equipo y de renovarlas cuando expire el plazo de la certificación
- II) Este certificado quedará nulo automáticamente en caso de accidente o reparación mayor del equipo.
- III) La autoridad sanitaria supervisará las pruebas cuando lo estime conveniente Art. N° 42 D.S. 48/84.
- IV) Los certificados deberán otorgarse en duplicado al propietario o usuario del generador de vapor, quien deberá remitir dentro de un plazo de 8 días una copia al servicio respectivo.

FIRMA CERTIFICADOR.

RIGO SOTO OVIEDO
Ingeniero Mecánico
RUT 13.395.114-8

N° 431

Caldera calefacción tugestú N° 437

FORM.



CERTIFICADO DE REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS
GENERADORES DE VAPOR Y AUTOCLAVES
Art. 41 del D.S. N° 48 de 1984
DEL MINISTERIO DE SALUD

1. INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO Y DEL EQUIPO:

PROPIETARIO REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA DON EMILIO LTDA. FONONO 982660
UBICACION DEL EQUIPO: AVENIDA ESPAÑA N° 446 COMUNA TEMUCO
EQUIPO: TIPO CALDERA N° 1 DE CALEFAC. Y AGUA CALIENTE N° REGISTRO -----
FABRICANTE: ICI N° FABRICA 39594001 AÑO 2007
SUP. CALEFACCION 8,0 MT2 PRESION DE TRABAJO 3,0 BAR PROD. VAPOR ----- KG/HR.
PLANCHA ENVOLVENTE: DIAMETRO ----- M/M ESPESOR -- LARGO -- MTS.
FRONTALES O TUBULARES: ESPESOR ---- M/M CALIDAD PLANCHAS -----
TUBOS: TIPO --- DIAMETRO -- LARGO ----- N° TUBOS -----
VÁLVULA DE SEGURIDAD: TIPO ALIVIO DIAM. DE SALIDA 3/4" CAPACIDAD EVA ----- KG/HR.
GRADUACION VÁLVULA: --K/CM2. OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD TERMOMETRO 0-120°C
MANOMETRO: GRADUACION (RANGO) 0 - 6 BAR INSTALACION EN COLECTOR DE CALDERA
INDICADORES DE NIVEL: TUBOS ----- LLAVES DE PRUEBA -----
COMBUSTIBLE USADO: GAS DE RED (Propano Diluido) CONSUMO POR HORA -----
TRATAMIENTO DE AGUA S/T CAPACIDAD -----

2. REVISIONES Y PRUEBAS EJECUTADAS Y RESULTADO OBTENIDOS

EL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE CERTIFICA HABER REALIZADO LAS REVISIONES Y PRUEBAS SIGUIENTES:

REVISION	FECHA	RESULTADOS
REVISIONES INTERNA	25/06/2007	SATISFACTORIA
PRUEBA HIDRÁULICA	25/06/2007	SATISFACTORIA
PRUEBA DE VAPOR	-----	NO GENERA VAPOR
PRUEBA DE ACUMULACION	-----	NO GENERA VAPOR
PRUEBAS ESPECIALES	-----	-----

CONCLUSIONES: CERTIFICADO VALIDO HASTA EL 25/06/2010.

ESTEBAN S. NEIRA LARA
INGENIERO MECANICO
REG. 02. S.S. ARAU. SUR
NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y N° DE REGISTRO
DEL PROFESIONAL AUTORIZADO

Esteban Neira Lara
INGENIERO MECANICO

NOTA: SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO MANTENER LAS CONDICIONES DE PRUEBAS ESTABLECIDAS; QUEDANDO EL CERTIFICADO NULO EN CASO DE ACCIDENTES O POR REPARACION MAYOR QUE SUFRA EL EQUIPO.

EL EQUIPO DEBERA SER OPERADO POR PERSONAL AUTORIZADO.

registro N° 432

INDIVIDUALIZACION DE LA CALDERA



- 1. N° de Registro Regional de la Caldera
- 2. Tipo de Caldera **CALDERA N° 2 DE CALEFAC. Y AGUA CALIENTE.**
- 3. Marca de Caldera.....**ICI**.....
- 4. Año de fabricación...**2007**.....N° de fábrica **39594070**.....
- 5. Fabricante...**ICI**.....
- 6. Adquirido nuevo o usado.....**NUEVO**.....
- 7. Presión de trabajo..... **3,0 BAR**.....
- 8. Presión de prueba..... **4,5 BAR**.....
- 9. Presión autorizada por el Servicio de Salud.....**3,0 BAR**.....
- 10. Superficie total de Calefacción**8,0 mt2**.....
- 11. Producción máxima
- 12. Combustible usado..... **GAS DE RED..(Propano Diluido)**

LIBRO DE SERVICIO DE LA CALDERA

En este libro deberán anotarse por orden de fechas, todos los datos y observaciones a cerca de su funcionamiento, mantención, reparación, accidentes sufridos por el equipo, como igualmente todos los exámenes, inspecciones y pruebas efectuadas por organismos particulares u oficiales.

(ART. 7° del titulo III del reglamento de calderas y generadores de vapor, Decreto Supremo 48/84 del Ministerio de salud)

**CERTIFICADO DE REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS
GENERADORES DE VAPOR Y AUTOCLAVES
ART 41 DEL D.S. N° 48 DEL AÑO 1984
DEL MINISTERIO DE SALUD.**



1.- INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO Y DEL EQUIPO.

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL : INMOBILIARIA DON EMILIO LTDA
FONO - FAX : 045- 982660
UBICACIÓN DEL EQUIPO : AV. ESPAÑA 446
COMUNA : TEMUCO
EQUIPO TIPO : CALDERA AGUA CALIENTE HUMOTUBULAR
N° CALDERA : N° 2
N° DE REGISTRO : 432 SEREMI DE SALUD
MODELO : REX 30
FABRICANTE : ICI CALDAIE SPA
N° DE FABRICA : 39594070
AÑO DE FABRICACIÓN : 2007
POTENCIATERMICA : 458.000 KCAL/HR
SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN : 8 MT2.
PRESION MAXIMA TRABAJO : 5 BAR
PRESION DE TRABAJO : 2 BAR
PRODUCCIÓN DE VAPOR : NO CORRESPONDE
COMBUSTIBLE USADO/CONSUMO : GAS PROPANO DILUIDO
TRATAMIENTO DE AGUA : SIN TRATAMIENTO
PRESIÓN DE PRUEBA : 3 BAR POR 20 MINUTOS.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

VALVULA DE ALIVIO UNA UNIDAD EN 3/4" Ø
VALVULAS DE VENDEO Y TERMOSTATO DE CONTROL.

OBSERVACION.

2.- REVISIONES Y PRUEBAS REALIZADAS:

El Profesional que suscribe a ejecutado las Revisiones y Pruebas de acuerdo a la legislación vigente, asumiendo la total responsabilidad de esta Certificación:

REVISIONES	FECHA	RESULTADOS
PRUEBA HIDRAULICA	17- 07-2010	SATISFACTORIA 3 BAR POR 20 MINUTOS.
REVISIONES INTERNA Y EXTERNA	17-07-2010	SATISFACTORIA

CONCLUSIONES.

CERTIFICADO VALIDO HASTA EL 17 DE JULIO 2012.

NOMBRE CERTIFICADOR : RIGO SOTO OVIEDO
PROFESION : INGENIERO MECANICO
N° REGISTRO : N° 18
RESOLUCION EXENTA : N° 5235
FONO /MOVIL : 98788216
EMAIL : rsotooviedo@gmail.com
INSTITUCION DEL ESTADO : DPTO DE ACCION SANITARIA SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA

NOTA:

- I) Será responsabilidad del propietario mantener vigentes las condiciones de pruebas y correcto funcionamiento del equipo y de renovarlas cuando expire el plazo de la certificación
- II) Este certificado quedará nulo automáticamente en caso de accidente o reparación mayor del equipo.
- III) La autoridad sanitaria supervisará las pruebas cuando lo estime conveniente Art. N° 42 D.S. 48/84.
- IV) Los certificados deberán otorgarse en duplicado al propietario o usuario del generador de vapor, quien deberá remitir dentro de un plazo de 8 días una copia al servicio respectivo.

FIRMA CERTIFICADOR.

N° 432

RIGO SOTO OVIEDO
Ingeniero Mecánico
RUT 13.395.114-8

Caldera calefac. registro 432



CERTIFICADO DE REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS
GENERADORES DE VAPOR Y AUTOCLAVES
Art. 41 del D.S. N° 48 de 1984
DEL MINISTERIO DE SALUD

1. INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO Y DEL EQUIPO:

PROPIETARIO REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA DON EMILIO LTDA. FONONO 982660 .
UBICACION DEL EQUIPO: AVENIDA ESPANA N° 446 COMUNA TEMUCO .
EQUIPO: TIPO CALDERA N° 2 DE CALEFAC. Y AGUA CALIENTE N° REGISTRO ----- .
FABRICANTE: ICI N° FABRICA 39594070 AÑO 2007 .
SUP. CALEFACCION 8,0 MT2 PRESION DE TRABAJO 3,0 BAR PROD. VAPOR ----- KG/HR.
PLANCHA ENVOLVENTE: DIAMETRO ----- M/M ESPESOR --- LARGO --- MTS.
FRONTALES O TUBULARES: ESPESOR --- M/M CALIDAD PLANCHAS ----- .
TUBOS: TIPO --- DIAMETRO --- LARGO ----- N° TUBOS ----- .
VÁLVULA DE SEGURIDAD: TIPO ALIVIO DIAM. DE SALIDA 3/4" CAPACIDAD EVA ----- KG/HR.
GRADUACION VÁLVULA: --- K/CM2. OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD TERMOMETRO 0-120°C .
MANOMETRO: GRADUACION (RANGO) 0 - 6 BAR INSTALACION EN COLECTOR DE CALDERA .
INDICADORES DE NIVEL: TUBOS ----- LLAVES DE PRUEBA ----- .
COMBUSTIBLE USADO: GAS DE RED (Propano Diluido) CONSUMO POR HORA ----- .
TRATAMIENTO DE AGUA S/T CAPACIDAD ----- .

2. REVISIONES Y PRUEBAS EJECUTADAS Y RESULTADO OBTENIDOS

EL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE CERTIFICA HABER REALIZADO LAS REVISIONES Y PRUEBAS SIGUIENTES:

REVISIÓN	FECHA	RESULTADOS
REVISIONES INTERNA	26/06/2007	SATISFACTORIA
PRUEBA HIDRÁULICA	26/06/2007	SATISFACTORIA
PRUEBA DE VAPOR	-----	NO GENERA VAPOR
PRUEBA DE ACUMULACIÓN	-----	NO GENERA VAPOR
PRUEBAS ESPECIALES	-----	-----

CONCLUSIONES: CERTIFICADO VALIDO HASTA EL 26/06/2010.

ESTEBAN S. NEIRA LARA
INGENIERO MECANICO
REG. 02. S.S. ARAU. SUR
NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y N° DE REGISTRO
DEL PROFESIONAL AUTORIZADO

NOTA: SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO MANTENER LAS CONDICIONES DE PRUEBAS ESTABLECIDAS; QUEDANDO EL CERTIFICADO NULO EN CASO DE ACCIDENTES O POR REPARACIÓN MAYOR QUE SUFRA EL EQUIPO.

EL EQUIPO DEBERA SER OPERADO POR PERSONAL AUTORIZADO.

REGISTRO N° 433

INDIVIDUALIZACION DE LA CALDERA



1. N° de Registro Regional de la Caldera
2. Tipo de Caldera **CALDERA N° 3 DE CALEFAC. Y AGUA CALIENTE.**
3. Marca de Caldera.....**ICI**.....
4. Año de fabricación...**2007**.....N° de fábrica **39594024**.....
5. Fabricante...**ICI**.....
6. Adquirido nuevo o usado.....**NUEVO**.....
7. Presión de trabajo..... **3,0 BAR**.....
8. Presión de prueba.....**4,5 BAR**.....
9. Presión autorizada por el Servicio de Salud.....**3,0 BAR**.....
10. Superficie total de Calefacción**8,0 mt2**.....
11. Producción máxima
12. Combustible usado..... **GAS DE RED..(Propano Diluido)**

LIBRO DE SERVICIO DE LA CALDERA

En este libro deberán anotarse por orden de fechas, todos los datos y observaciones a cerca de su funcionamiento, mantención, reparación, accidentes sufridos por el equipo, como igualmente todos los exámenes, inspecciones y pruebas efectuadas por organismos particulares u oficiales.

(ART. 7° del titulo III del reglamento de calderas y generadores de vapor, Decreto Supremo 48/84 del Ministerio de salud)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

**CERTIFICADO DE REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS
GENERADORES DE VAPOR Y AUTOCLAVES
ART 41 DEL D.S. N° 48 DEL AÑO 1984
DEL MINISTERIO DE SALUD.**



1.- INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO Y DEL EQUIPO.

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL : INMOBILIARIA DON EMILIO LTDA
FONO - FAX : 045- 982660
UBICACIÓN DEL EQUIPO : AV. ESPAÑA 446
COMUNA : TEMUCO
EQUIPO TIPO : CALDERA AGUA CALIENTE HUMOTUBULAR
N° CALDERA : N° 3
N° DE REGISTRO : 433 SEREMI DE SALUD
MODELO : REX 30
FABRICANTE : ICI CALDAIE SPA
N° DE FABRICA : 39594024
AÑO DE FABRICACIÓN : 2007
POTENCIATERMICA : 458.000 KCAL/HR
SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN : 8 MT2.
PRESION MAXIMA TRABAJO : 5 BAR
PRESION DE TRABAJO : 2 BAR
PRODUCCIÓN DE VAPOR : NO CORRESPONDE
COMBUSTIBLE USADO/CONSUMO : GAS PROPANO DILUIDO
TRATAMIENTO DE AGUA : SIN TRATAMIENTO
PRESIÓN DE PRUEBA : 3 BAR POR 20 MINUTOS.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

VALVULA DE ALIVIO UNA UNIDAD EN 3/4" Ø
VALVULAS DE VENDEO Y TERMOSTATO DE CONTROL.

OBSERVACION.

2.- REVISIONES Y PRUEBAS REALIZADAS:

El Profesional que suscribe a ejecutado las Revisiones y Pruebas de acuerdo a la legislación vigente, asumiendo la total responsabilidad de esta Certificación:

REVISIONES	FECHA	RESULTADOS
PRUEBA HIDRAULICA	17- 07-2010	SATISFACTORIA 3 BAR POR 20 MINUTOS.
REVISIONES INTERNA Y EXTERNA	17-07-2010	SATISFACTORIA

CONCLUSIONES.

CERTIFICADO VALIDO HASTA EL 17 DE JULIO 2012.

NOMBRE CERTIFICADOR : RIGO SOTO OVIEDO
PROFESION : INGENIERO MECANICO
N° REGISTRO : N° 18
RESOLUCION EXENTA : N° 5235
FONO /MOVIL : 98788216
EMAIL : rsotooviedo@gmail.com
INSTITUCION DEL ESTADO : DPTO DE ACCION SANITARIA
SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA

NOTA:

- I) Será responsabilidad del propietario mantener vigentes las condiciones de pruebas y correcto funcionamiento del equipo y de renovarlas cuando expire el plazo de la certificación
- II) Este certificado quedará nulo automáticamente en caso de accidente o reparación mayor del equipo.
- III) La autoridad sanitaria supervisará las pruebas cuando lo estime conveniente Art. N° 42 D.S. 48/84.
- IV) Los certificados deberán otorgarse en duplicado al propietario o usuario del generador de vapor, quien deberá remitir dentro de un plazo de 8 días una copia al servicio respectivo.

FIRMA CERTIFICADOR.

N° 433

RIGO SOTO OVIEDO
Ingeniero Mecánico
RUT 13.395.114-8

REGISTRO N° 4



CERTIFICADO DE REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS
GENERADORES DE VAPOR Y AUTOCLAVES
Art. 41 del D.S. N° 48 de 1984
DEL MINISTERIO DE SALUD

1. INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO Y DEL EQUIPO:


PROPIETARIO REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA DON EMILIO LTDA. FONO 982660
UBICACION DEL EQUIPO: AVENIDA ESPAÑA N° 446 COMUNA TEMUCO
EQUIPO: TIPO CALDERA N° 3 DE CALEFAC. Y AGUA CALIENTE N° REGISTRO -----
FABRICANTE: ICI N° FABRICA 39594024 AÑO 2007
SUP. CALEFACCION 8,0 MT2 PRESION DE TRABAJO 3,0 BAR PROD. VAPOR ----- KG/HR.
FLANCHA ENVOLVENTE: DIÁMETRO ----- M/M ESPESOR -- LARGO -- MTS.
FRONTALES O TUBULARES: ESPESOR ----- M/M CALIDAD PLANCHAS -----
TUBOS: TIPO --- DIÁMETRO -- LARGO ----- N° TUBOS -----
VÁLVULA DE SEGURIDAD: TIPO ALIVIO DIAM. DE SALIDA 3/4" CAPACIDAD EVA ----- KG/HR.
GRADUACION VÁLVULA: -- K/CM2. OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD TERMOMETRO 0-120°C
MANOMETRO: GRADUACION (RANGO) 0 - 6 BAR INSTALACION EN COLECTOR DE CALDERA
INDICADORES DE NIVEL: TUBOS ----- LLAVES DE PRUEBA -----
COMBUSTIBLE USADO: GAS DE RED (Propano Diluido) CONSUMO POR HORA -----
TRATAMIENTO DE AGUA S/T CAPACIDAD -----

2. REVISIONES Y PRUEBAS EJECUTADAS Y RESULTADO OBTENIDOS

EL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE CERTIFICA HABER REALIZADO LAS REVISIONES Y PRUEBAS SIGUIENTES:

REVISION	FECHA	RESULTADOS
REVISIONES INTERNA	27/06/2007	SATISFACTORIA
PRUEBA HIDRÁULICA	27/06/2007	SATISFACTORIA
PRUEBA DE VAPOR	-----	NO GENERA VAPOR
PRUEBA DE ACUMULACIÓN	-----	NO GENERA VAPOR
PRUEBAS ESPECIALES	-----	-----

CONCLUSIONES: CERTIFICADO VALIDO HASTA EL 27/06/2010.


ESTEBAN S. NEIRA LARA
INGENIERO MECANICO

REG. 02. S.S. ARAU. SUR
NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y N° DE REGISTRO
DEL PROFESIONAL AUTORIZADO

NOTA: SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO MANTENER LAS CONDICIONES DE PRUEBAS ESTABLECIDAS; QUEDANDO EL CERTIFICADO NULO EN CASO DE ACCIDENTES O POR REPARACION MAYOR QUE SUFRA EL EQUIPO.

EL EQUIPO DEBERA SER OPERADO POR PERSONAL AUTORIZADO.