



Santiago, Diciembre 15 de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIOAMBIENTE
Presente

De nuestra consideración,

Junto con saludar y según lo acordado en el programa de cumplimiento autorizado por vuestra autoridad en RES.EX. N°4/ROL N° A-004-2015, se adjuntan los antecedentes relacionado con la demanda de energía del periodo Julio 2015 a la fecha, la empresa se comprometió a no tener un demanda mensual de energía superior a 1.800 KVA, en la actualidad la demanda de energía promedio es de 1.242 KVA.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,


CEMCO KOSANGAS S.A.
CHILE
76.086.029 - 8

CEMCO KOSANGAS S.A.
MAURIZIO MANCA FORTUNATO
RUT N° 23.387.820-0
REPRESENTANTE LEGAL

CUADRO DE DEMANDAS DE ENERGIA ELECTRICA Y DE GAS A NOVIEMBRE 2016

A.- ELECTRICIDAD

Fecha Factura	N° de Factura	Energía KW/hr.	Demanda Leída KW	Demanda Facturada KW	KVA (0,8)
21-07-2015	13968981	77.787	435	458	573
19-08-2015	14096161	67.373	436	451	564
21-09-2015	14222350	63.758	421	451	564
21-10-2015	14543983	58.460	390	451	564
18-11-2015	14610130	59.074	397	451	564
18-12-2015	14737770	72.060	415	451	564
20-01-2016	14861951	64.758	425	451	564
17-02-2016	14992570	50.264	434	451	564
17-03-2016	15120139	90.700	453	451	564
19-04-2016	15253485	90.741	421	451	564
18-05-2016	15371413	81.418	431	451	564
17-06-2016	15510178	79.221	458	447	559
19-07-2016	15638835	75.031	371	447	559
	15767070	78.971	391	447	558
20-09-2016	15891904	66.567	348	447	558
20-10-2016	16027143	74.406	438	448	560
15-11-2016	16668004	71.215	443	451	563
TOTAL PROMEDIO		71.871	418	450	563

B.- CALCULO DE POTENCIA DE GAS (Hornos)

Fecha Factura	N° de Factura	Litros	Poder Calor Kcal/Lt	Kcal	Días Trabajados	Kcal/Día	Horas Día	Kcal/Hora	kcal/Kw	KW Gas
21-07-2015	8516085	8.001	6.097	48.782.097	21	2.322.957	7,5	309.728	860	360,15
19-08-2015	8408821	7.938	6.097	48.397.986	28	1.728.500	7,5	230.467	860	267,98
30-09-2015	8419493	4.000	6.097	24.388.000	18	1.354.889	7,5	180.652	860	210,06
27-10-2015	8629821	8.500	6.097	51.824.500	18	2.879.139	7,5	383.885	860	446,38
27-11-2015	8651588	4.000	6.097	24.388.000	23	1.060.348	7,5	141.380	860	164,40
01-12-2015	8706290	1.731	6.097	10.553.907	21	502.567	7,5	67.009	860	77,92
14-12-2015	8715840	8.957	6.097	54.610.829	21	2.600.516	7,5	346.735	860	403,18
14-01-2016	8641952	5.000	6.097	30.485.000	19	1.604.474	7,5	213.930	860	248,76
18-01-2016	8706879	2.994	6.097	18.254.418	21	869.258	7,5	115.901	860	134,77
25-02-2016	8762445	4.683	6.097	28.552.251	28	1.019.723	7,5	135.963	860	158,10
29-03-2016	8739693	7.002	6.097	42.691.194	26	1.641.969	7,5	218.929	860	254,57
25-04-2016	8860724	8.319	6.097	50.720.943	23	2.205.258	7,5	294.034	860	341,90
24-05-2016	8744951	4.350	6.097	26.521.950	21	1.262.950	7,5	168.393	860	195,81
21-07-2016	8926600	3.000	6.097	18.291.000	21	871.000	7,5	116.133	860	135,04
18-07-2016	8853341	6.770	6.097	41.276.690	21	1.965.557	7,5	262.074	860	304,74
17-08-2016	8967691	6.541	6.097	39.880.477	22	1.812.749	7,5	241.700	860	281,05
18-08-2016	9002889	4.000	6.097	24.388.000	22	1.108.545	7,5	147.806	860	171,87
23-09-2016	9044734	8.000	6.097	48.776.000	20	2.438.800	7,5	325.173	860	378,11
20-10-2016	8867358	9.025	6.097	55.025.425	19	2.896.075	7,5	386.143	860	449,00
02-12-2016	9001713	8.000	6.097	48.776.000	31	1.573.419	7,5	209.789	860	243,94
TOTAL PROMEDIO		120.811		736.584.667	444	1.658.974	7,5	221.197	860	257,21

C.- CALCULO DE POTENCIA DE GAS (Baños y duchas)

Fecha Factura	N° de Factura	Litros
Sin carga de gas en el periodo.- Se considera potencia instalada en calefón.		
TOTAL PROMEDIO		-

RESUMEN DE DEMANDAS REAL KVA

		KW	N°2 KVA C/factor 0,8	N° 3 KVA Correcto
I.- TOTAL PLANTA	Electricidad	450	563	563
II.- TOTAL HORNOS DE FORJA	Gas	257	322	257
III.-TOTAL BAÑOS Y DICHAS	Gas	422	528	422
TOTAL		1.129	1.412	1.242

Nota.-

En el caso de conversión del GAS de KW a KVA, se aplico un factor de 0,8 (columna N° 2), solo para ser consistente con la información enviada el 30 de Julio de 2015, el valor de la columna N° 3 es la potencia correcta demandada.

CEMCO KOSANGAS S.A.
76.086.029-8
CEMCO KOSANGAS S.A.
MAURIZIO MANCA FORTUNATO
RUT N° 23.387.820-0
REPRESENTANTE LEGAL

chilectra

Distribución y Venta de Energía Eléctrica y Venta de Artículos Eléctricos del Hogar, Deportes, Equipamiento y Computación
RUT: 96.800.570-7
Sra. Rosa 76, piso 8, Santiago
e-mail: rmp@chilectra.cl

• Señor(es) CEMCO KOSANGAS S.A.

• R.U.T. 76.086.029-8

• Giro COMERCIAL

• Dirección AVDA. CAMINO MAULEN 406 - QUILICURA de reparto

• Dirección MEULEN 406 LOTE B-6 - QUILICURA comercial

• Ruta 30 619 0540-5 Bloque:0


Detalle del consumo de medidores

Com:00151

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
62049980	Compañía	1000	2615,787	2687,002	71.215
62049980R	Compañía	1000	1597,680	1642,765	45.085

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores (\$)
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	68.873
CARGO FIJO	1.058
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	88.520
ENERGÍA	4.291.565
DEMANDA MÁX. (DL443.0) DF 450,5 KW	232.778
DEM. HORAS PUNTA (DL 395.0) DF 190,5 KW	918.381
RECARGO MAL FAC. DE POT. (09%)	489.845



Total monto neto 6.091.020
Total I.V.A. (19%) 1.157.294
Monto total 7.248.314

Páguese hasta el 28 NOV 2016

Total a pagar 7.248.314

RUT: 96.800.570-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº16668004

S.L. Santiago Centro

Número de cliente

3083066-0

Fecha de emisión

15/11/2016

Fecha estimada próxima lectura

13/12/2016

Asociado a subestación

CHACABUCO

Dirección suministro

MEULEN 406 LOTE B-6 - QUILICURA

Fecha término de contrato de suministro

INDEFINIDO

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

01/03/2017

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 700

Tarifa AT43 1S-C2

Periodo de lectura

Desde 17/10/2016 Hasta 14/11/2016

Demandas máximas leídas kW

Suministradas 44 Horas de punta 39

Consumo total kWh

71.215

Información al cliente

SU EJECUTIVO DE CUENTAS ES:

MICHELLE ESCOBAR CARO

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO OCT/2015-SEP/2016

Total interrup. no autorizadas	0
Tiempo int. no autorizadas(seg)	0 (*)
Tiempo total a compensar(seg)	0
Consumo promedio (kWh/seg)	0,02752705
Energía no suministrada (kWh)	0,00
Costo de falla (\$/kWh)	220,4160
Monto a compensar (\$)	0

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

3083066-0

Ruta

30 619 0540-5 Bloque:0

Total a pagar

7.248.314

Pagar hasta el

28 NOV 2016

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN
24 horas, 365 días

Tarifas fijadas según Decreto Nº 11 del 05/11/2012
Ministerio de Energía.

chilectra.cl



600 696 0000
Oficina Móvil
Red de Oficinas Comerciales

Timbre Electrónico S.L. Res. 35 del 29-03-2006



chilectra.cl

ABASTIBLE S.A.

DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES DE GAS LICUADO,
Camino Melipilla 11700
Maipu - Maipu

R.U.T.: 91.806.000-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 9001713

FECHA EMISION : 02 de Diciembre de 2016

R.U.T. : 76.086.029-8 N° CLIENTE : 0010618309
SEÑOR(ES) : CEMCO KOSANGAS S. A. FECHA VENCIMIENTO : 01 de Enero de 2017
DIRECCION : MEULEN 406 SECTOR CALEFONT COCINA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA : QUILICURA
GIRO : FAB OT PTO ELB MET NCP CIUDAD :

CANTIDA	DETALLE O DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	PRECIO UNI.	MONTO TOTAL DETALLE
8,000	GAS NORMAL	211.83	1,694,640

DOCUMENTO REFERENCIA	MOTIVO DE REFERENCIA	FECHA		
DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES		MONTO	MONTO NO FACT.	\$
			VALOR A PAGAR	\$
			MONTO EXENTO	\$ 0
			MONTO NETO	\$ 1,694,640
			MONTO I.V.A.	\$ 321,982
			MONTO TOTAL	\$ 2,016,622

IMPUESTOS ADICIONALES % MONTO



Timbre Electrónico SII

Verifique este Documento en: www.sii.cl

Este copia del Documento fue generada automáticamente en base a los datos recibidos del proveedor por GetDTE