


FABRICANTE	: ING Y SERV. ALCAINO LTDA	TIPO ESTANQUE	: SOBRE SUPERFICIE
CAPACIDAD NOMINAL	: ING Y SERV. ALCAINO LTDA	ESP. DE DISEÑO	: API 650
MATERIAL	: ACERO CARBONO	DURACIÓN DE PRUEBA	: 24 HORAS
MEDIO DE DETECCIÓN	: AGUA / SOLUCION JABONOSA	MÉTODO DE PRUEBA	: AGUA A 17°C.
RANGO MANÓMETRO	: N/A	PRESIÓN DE PRUEBA	: COLUMNA DE AGUA
ALCANCE DE PRUEBA	: ESTANQUE COMPLETO	LUGAR DE PRUEBA	: MTZA ALCAINO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nº SERIE : MULTIFLO MCP-300P

Nº COMPARTIMENTOS : 3

.- REGISTRO FOTOGRÁFICO:

MEDIO DE PRUEBA USADO: AGUA

TIEMPO DE EVALUACIÓN	18 MIN.	30 MIN.	45 MIN.	1 HORA	2 HORAS	OTRO
				X		
RANGO DE MANOMETRO	MARCA MANOMETRO : -					
-	CERTIFICADO Nº : -					

RESULTADO: CUMPLE

OBSERVACIONES:

- .- NO REGISTRA FUGAS POR BOQUILLAS
- .- NO REGISTRA FUGAS POR SOLDADURAS DE TOPE y FILETE.
- .- INSPECCION REALIZADA AL 100 % DE ESTANQUE MULTIFLO MCP-300P

Este certificado NO libera la responsabilidad del propietario ante deficiencias de operación y/o seguridad que se presenten o detecten cuando el estanque entre en servicio. El estado de mantenimiento de válvulas y de los diferentes componentes es de exclusiva responsabilidad del propietario. Cualquier modificación o reparación que altere las características del estanque, dejará sin efecto la presente certificación.

S-INTEC Ltda. Cuenta con un programa de aseguramiento de calidad acreditado por el INN, lo cual significa elevar de manera importante la confiabilidad de las inspecciones que efectúa; sin embargo y ante la eventualidad de errores humanos que se puedan cometer, S-Intec Ltda. Asume una responsabilidad del valor de la reparación previamente acreditada por perjuicios humanos y que pudiesen ser imputables a S-Intec Ltda., con un máximo de 20 UF. S-INTEC Ltda. Reconoce expresamente el límite de responsabilidad que de establece en este documento.

- .- El presente documento es válido solo en su versión original.
- .- El resultado obtenido es válido sólo para la muestra analizada.

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL	: ING. Y SERV. ALCAINO LTDA.
COPIA 1	: ING. Y SERV. ALCAINO LTDA.
COPIA 2	: S-INTEC LTDA.

ARDI GALLARDO G.
INSPECTOR NIVEL II

FIRMA INSPECTOR

Luis Pérez G.
GERENTE TÉCNICO
S-INTEC LTDA.

FIRMA RESPONSABLE