

Certificado Autocontrol ENERO 2016

Empresa: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A.
Planta: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. (PLANTA DE PELLETS-LABORATORIO)
Pto descarga: PUNTO 1 (INFILTRACIÓN) / ACUIFERO MV / D.S. 46/02
N° de envío: 130340
Resolución: SISS N° 1391 de fecha 09/04/2008

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Boro	0,732	mg/l	27/01/2016	
Caudal (volumen de descarga)	226,4	m3/d	26/01/2016	16:00
Caudal (volumen de descarga)	233,3	m3/d	26/01/2016	17:00
Caudal (volumen de descarga)	214,3	m3/d	26/01/2016	18:00
Caudal (volumen de descarga)	206,5	m3/d	26/01/2016	19:00
Caudal (volumen de descarga)	215,1	m3/d	26/01/2016	20:00
Caudal (volumen de descarga)	214,3	m3/d	26/01/2016	21:00
Caudal (volumen de descarga)	216	m3/d	26/01/2016	22:00
Caudal (volumen de descarga)	164,2	m3/d	26/01/2016	23:00
Caudal (volumen de descarga)	200,4	m3/d	27/01/2016	00:00
Caudal (volumen de descarga)	192,7	m3/d	27/01/2016	01:00
Caudal (volumen de descarga)	208,2	m3/d	27/01/2016	02:00
Caudal (volumen de descarga)	212,5	m3/d	27/01/2016	03:00
Caudal (volumen de descarga)	206,5	m3/d	27/01/2016	04:00
Caudal (volumen de descarga)	209,1	m3/d	27/01/2016	05:00
Caudal (volumen de descarga)	207,4	m3/d	27/01/2016	06:00
Caudal (volumen de descarga)	212,5	m3/d	27/01/2016	07:00
Caudal (volumen de descarga)	215,1	m3/d	27/01/2016	08:00
Caudal (volumen de descarga)	204,8	m3/d	27/01/2016	09:00
Caudal (volumen de descarga)	210,8	m3/d	27/01/2016	10:00
Caudal (volumen de descarga)	213,4	m3/d	27/01/2016	11:00
Caudal (volumen de descarga)	199,6	m3/d	27/01/2016	12:00
Caudal (volumen de descarga)	209,1	m3/d	27/01/2016	13:00
Caudal (volumen de descarga)	211,7	m3/d	27/01/2016	14:00
Caudal (volumen de descarga)	208,2	m3/d	27/01/2016	15:00
Caudal (volumen de descarga)	214,3	m3/d	27/01/2016	16:00
Cromo hexavalente	<0,01	mg/l	27/01/2016	
Fluoruro	<0,2	mg/l	27/01/2016	
Ph	7,42	unidades de pH	26/01/2016	16:00
Ph	7,59	unidades de pH	26/01/2016	17:00
Ph	7,66	unidades de pH	26/01/2016	18:00



Fecha de envío : 23/02/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol ENERO 2016

Empresa: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A.
Planta: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. (PLANTA DE PELLETS-LABORATORIO)
Pto descarga: PUNTO 1 (INFILTRACIÓN) / ACUIFERO MV / D.S. 46/02
N° de envío: 130340
Resolución: SISS N° 1391 de fecha 09/04/2008

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Ph	7,52	unidades de pH	26/01/2016	19:00
Ph	7,44	unidades de pH	26/01/2016	20:00
Ph	7,46	unidades de pH	26/01/2016	21:00
Ph	7,29	unidades de pH	26/01/2016	22:00
Ph	6,88	unidades de pH	26/01/2016	23:00
Ph	6,96	unidades de pH	27/01/2016	00:00
Ph	6,95	unidades de pH	27/01/2016	01:00
Ph	6,87	unidades de pH	27/01/2016	02:00
Ph	6,71	unidades de pH	27/01/2016	03:00
Ph	6,73	unidades de pH	27/01/2016	04:00
Ph	6,61	unidades de pH	27/01/2016	05:00
Ph	6,74	unidades de pH	27/01/2016	06:00
Ph	6,46	unidades de pH	27/01/2016	07:00
Ph	6,49	unidades de pH	27/01/2016	08:00
Ph	6,52	unidades de pH	27/01/2016	09:00
Ph	6,77	unidades de pH	27/01/2016	10:00
Ph	6,71	unidades de pH	27/01/2016	11:00
Ph	6,69	unidades de pH	27/01/2016	12:00
Ph	7,33	unidades de pH	27/01/2016	13:00
Ph	7,39	unidades de pH	27/01/2016	14:00
Ph	7,46	unidades de pH	27/01/2016	15:00
Ph	7,49	unidades de pH	27/01/2016	16:00



Fecha de envío : 23/02/2016 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el periodo.