

Certificado Autocontrol NOVIEMBRE 2015

Empresa: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A.
Planta: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. (PLANTA DE PELLETS-LABORATORIO)
Pto descarga: PUNTO 1 (INFILTRACIÓN) / ACUIFERO MV / D.S. 46/02
N° de envío: 128215
Resolución: SISS N° 1391 de fecha 09/04/2008

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Boro	0,62	mg/l	24/11/2015	
Caudal (volumen de descarga)	223,78	m3/d	23/11/2015	16:30
Caudal (volumen de descarga)	239,33	m3/d	23/11/2015	17:30
Caudal (volumen de descarga)	216	m3/d	23/11/2015	18:30
Caudal (volumen de descarga)	197,86	m3/d	23/11/2015	19:30
Caudal (volumen de descarga)	192,67	m3/d	23/11/2015	20:30
Caudal (volumen de descarga)	192,67	m3/d	23/11/2015	21:30
Caudal (volumen de descarga)	199,58	m3/d	23/11/2015	22:30
Caudal (volumen de descarga)	190,08	m3/d	23/11/2015	23:30
Caudal (volumen de descarga)	191,81	m3/d	24/11/2015	00:30
Caudal (volumen de descarga)	254,88	m3/d	24/11/2015	01:30
Caudal (volumen de descarga)	221,18	m3/d	24/11/2015	02:30
Caudal (volumen de descarga)	196,13	m3/d	24/11/2015	03:30
Caudal (volumen de descarga)	187,49	m3/d	24/11/2015	04:30
Caudal (volumen de descarga)	187,49	m3/d	24/11/2015	05:30
Caudal (volumen de descarga)	191,81	m3/d	24/11/2015	06:30
Caudal (volumen de descarga)	185,76	m3/d	24/11/2015	07:30
Caudal (volumen de descarga)	186,62	m3/d	24/11/2015	08:30
Caudal (volumen de descarga)	190,08	m3/d	24/11/2015	09:30
Caudal (volumen de descarga)	205,63	m3/d	24/11/2015	10:30
Caudal (volumen de descarga)	189,22	m3/d	24/11/2015	11:30
Caudal (volumen de descarga)	187,49	m3/d	24/11/2015	12:30
Caudal (volumen de descarga)	216,86	m3/d	24/11/2015	13:30
Caudal (volumen de descarga)	193,54	m3/d	24/11/2015	14:30
Caudal (volumen de descarga)	183,17	m3/d	24/11/2015	15:30
Caudal (volumen de descarga)	209,09	m3/d	24/11/2015	16:30
Cromo hexavalente	<0,01	mg/l	24/11/2015	
Fluoruro	<0,2	mg/l	24/11/2015	
Ph	7,39	unidades de pH	23/11/2015	16:30
Ph	7,55	unidades de pH	23/11/2015	17:30
Ph	7,61	unidades de pH	23/11/2015	18:30



Fecha de envío : 22/12/2015 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.

Certificado Autocontrol NOVIEMBRE 2015

Empresa: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A.
Planta: COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. (PLANTA DE PELLETS-LABORATORIO)
Pto descarga: PUNTO 1 (INFILTRACIÓN) / ACUIFERO MV / D.S. 46/02
N° de envío: 128215
Resolución: SISS N° 1391 de fecha 09/04/2008

Parámetros sin informar

Parámetros Informados

Parámetro	Valor	Unidad de medida	Fecha de muestreo	Hora de muestreo
Ph	7,44	unidades de pH	23/11/2015	19:30
Ph	7,46	unidades de pH	23/11/2015	20:30
Ph	7,48	unidades de pH	23/11/2015	21:30
Ph	7,51	unidades de pH	23/11/2015	22:30
Ph	7,56	unidades de pH	23/11/2015	23:30
Ph	7,58	unidades de pH	24/11/2015	00:30
Ph	7,6	unidades de pH	24/11/2015	01:30
Ph	7,62	unidades de pH	24/11/2015	02:30
Ph	7,71	unidades de pH	24/11/2015	03:30
Ph	7,73	unidades de pH	24/11/2015	04:30
Ph	7,74	unidades de pH	24/11/2015	05:30
Ph	7,81	unidades de pH	24/11/2015	06:30
Ph	7,77	unidades de pH	24/11/2015	07:30
Ph	7,59	unidades de pH	24/11/2015	08:30
Ph	7,45	unidades de pH	24/11/2015	09:30
Ph	7,44	unidades de pH	24/11/2015	10:30
Ph	7,47	unidades de pH	24/11/2015	11:30
Ph	7,46	unidades de pH	24/11/2015	12:30
Ph	7,44	unidades de pH	24/11/2015	13:30
Ph	7,49	unidades de pH	24/11/2015	14:30
Ph	7,42	unidades de pH	24/11/2015	15:30
Ph	7,41	unidades de pH	24/11/2015	16:30



Fecha de envío : 22/12/2015 0:00:00

Para conocer el resultado mensual de la Evaluación de Cumplimiento Normativo, revise el certificado correspondiente para el período.