

Especificaciones Sistema Desinfección Aconcagua Foods.

1. Equipos de desinfección UV, marca Bio Light, Modelo Canal Abierto.

Radiación de diseño = **24.000 UG.**

**Identificación del Equipo Marca Bio Light S.A., Modelo (2) x CA - 9
x 4 HO CA 36 lámparas UV, cada uno.**

BANCO N°1

- ❖ **Lámparas Ultravioleta: desde la n° 1 hasta la n°36.**
- ❖ radiación en $\mu\text{Wxs/cm}^2 > 49.000$

BANCO N°2

- ❖ **Lámparas Ultravioleta: desde la n° 1 hasta la n°36.**
- ❖ radiación en $\mu\text{Wxs/cm}^2 > 49.000$

2. Composición del sistema

- Cuarzo Puro, 75 w. (20*23*920)
- Gasket recto 23mm
- Partidores universal 40-80.
- Fusible 1 A 5.2*20MM Vidrio.
- Ballast electromagnético 80w.
- Fusible cilindro 10*38mm 10 A
- Horometros. (Contador de horas de uso, de la lámparas UV).
- Ventiladores FP-108-1 120*120*38mm 2700/3000 rpm