



ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-010
DESCRIPCION	VALVULA REACCION DE H2O PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 1" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	27-07-2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	0%
25%	25%	8 mA	25%
50%	50%	12 mA	50%
75%	75%	16 mA	75%
100%	100%	20 mA	100%
Observación:			



<b>ENAMI</b>	<b>CARTILLA DE CALIBRACION</b>		<b>TAG</b>
Fund. H. Videla Lira			<b>LIC-010</b>
<b>DESCRIPCION</b>	VALVULA ACIDO PRODUCTO PLANTA DE ACIDO # 1		
<b>MARCA VALVULA</b>	REMAK, 3" MARIPOSA, 90° GIRO		
<b>MARCA ACTUADOR</b>	REMAK, ACTUADOR DOBLE EFECTO		
<b>TIPO</b>	NEUMATICO, GIRO 90°		
<b>POSICIONADOR</b>	ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
<b>FECHA</b>	27-07-2017		
<b>CALIBRACIÓN</b>	<b>CHEQUEO</b>		
<b>VALOR EN % HMI</b>	<b>VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR</b>	<b>VALOR mA</b>	<b>RETROALIMENTACION</b>
0%	5%	4mA	0%
25%	25%	8mA	25%
50%	50%	12mA	50%
75%	75%	16mA	75%
100%	100%	20mA	100%
<b>Observación:</b>			



<b>ENAMI</b>	<b>CARTILLA DE CALIBRACION</b>		<b>TAG</b>
Fund. H. Videla Lira			<b>AIC-003</b>
<b>DESCRIPCION</b>	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TS-TA PLANTA DE ACIDO # 1		
<b>MARCA VALVULA</b>	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
<b>MARCA ACTUADOR</b>	FISHER, NORMAL CERRADA		
<b>TIPO</b>	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
<b>POSICIONADOR</b>	ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
<b>FECHA</b>	27-07-2017		
<b>CALIBRACIÓN</b>	<b>CHEQUEO</b>		
<b>VALOR EN % HMI</b>	<b>VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR</b>	<b>VALOR mA</b>	<b>RETROALIMENTACION</b>
0-1	0-1	4 mA	0-1
25-1	25-1	8 mA	25-1
50-1	50-1	12 mA	50-1
75-1	75-1	16 mA	75-1
100-1	100-1	20 mA	100-1
<b>Observación:</b>			
<b>EJECUTOR</b>		<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA JEFE DE AREA</b>

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-002
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TA-TS PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	27-07-2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0 %	5 %	4 mA	0 %
25 %	25 %	8 mA	25 %
50 %	50.7 %	12 mA	50 %
75 %	75.8 %	16 mA	75 %
100 %	99.0 %	20 mA	100 %
Observación:			
EJECUTOR	FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA	