









ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACIÓN		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-010
DESCRIPCION	VALVULA REACCION DE H2O PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 1" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	23/02/2017 		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	0%
25%	25%	8 mA	25%
50%	50%	12 mA	50%
75%	75%	16 mA	75%
100%	100%	20 mA	100%
Observación:			

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			LIC-010
DESCRIPCION	VALVULA ACIDO PRODUCTO PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	REMAK, 3" MARIPOSA, 90° GIRO		
MARCA ACTUADOR	REMAK, ACTUADOR DOBLE EFECTO		
TIPO POSICIONADOR	NEUMATICO, GIRO 90° ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	23/02/2017 		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	0%
25%	25%	8 mA	25%
50%	50%	12 mA	50%
75%	75%	16 mA	75%
100%	100%	20 mA	100%
Observación:			

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-002
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TA-TS PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	23/02/2017		
CALIBRACIÓN		CHEQUEO	
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	0%
25%	25%	8 mA	25%
50%	50%	12 mA	50%
75%	75%	16 mA	75%
100%	100%	20 mA	100%
Observación:			
EJECUTOR		 FIRMA	 FIRMA JEFE DE AREA

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-003
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TS-TA PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO ( 4-20 mA ) - NEUMATICO ( 3-15 Psig ) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	22/02/2017 		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	0%
25%	25%	8 mA	25%
50%	50%	12 mA	50%
75%	75%	16 mA	75%
100%	100%	20 mA	100%
Observación:			
EJECUTOR		FIRMA	 FIRMA JEFE DE AREA