




ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-010
DESCRIPCION	VALVULA REACCION DE H2O PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 1" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	02/05/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			




ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-010
DESCRIPCION	VALVULA REACCION DE H2O PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 1" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO POSICIONADOR	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	02/05/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			



ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			LIC-010
DESCRIPCION	VALVULA ACIDO PRODUCTO PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	REMAK, 3" MARIPOSA, 90° GIRO		
MARCA ACTUADOR	REMAK, ACTUADOR DOBLE EFECTO		
TIPO POSICIONADOR	NEUMATICO, GIRO 90° ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	26.10.2016		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			




ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			LIC-010
DESCRIPCION	VALVULA ACIDO PRODUCTO PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	REMAK, 3" MARIPOSA, 90° GIRO		
MARCA ACTUADOR	REMAK, ACTUADOR DOBLE EFECTO		
TIPO	NEUMATICO, GIRO 90°		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	26.10.2016		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			



ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-003
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TS-TA PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	02/05/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			
EJECUTOR		FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-003
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TS-TA PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	02/05/2017		
CALIBRACION	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			
EJECUTOR		FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-002
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TA-TS		PLANTA DE ACIDO # 1
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	02/05/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			
EJECUTOR	FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA	

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-002
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TA-TS PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	02/05/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0%	0%	4 mA	
25%	25%	8 mA	
50%	50%	12 mA	
75%	75%	16 mA	
100%	100%	20 mA	
Observación:			
EJECUTOR		FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA