




ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-1195
DESCRIPCION	VALVULA REACCION H2O PLANTA DE ACIDO # 2		
MARCA VALVULA	FISHER, GLOBO 11/2"		
MARCA ACTUADOR	FISHER, ACTUADOR DOBLE EFECTO		
TIPO	NEUMATICO, GIRO 90°		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig)		
FECHA	06/09/2017		
CALIBRACIÓN		CHEQUEO	
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	
0.0	0.0	4	
25	25	8	
50	50	12	
75	75	16	
100	100	20	
Observación:			




ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			ZIC-1161
DESCRIPCION	VALVULA ACIDO PRODUCTO PLANTA DE ACIDO # 2		
MARCA VALVULA	DURCO, 3" MARIPOSA, 90° GIRO		
MARCA ACTUADOR	MASOLEINAN, ACTUADOR SIMPLE EFECTO, RETORNO RESORTE		
TIPO	NEUMATICO, GIRO 90°		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (60 Psig POR EQUILIBRIO CON FUERZA DE RESORTE)		
FECHA	06/09/2017		
CALIBRACIÓN		CHEQUEO	
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	
0.0	0.0	4	
25	25	8	
50	50	12	
75	75	16	
100	100	20	
Observación:			




ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-1197
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TS-TA PLANTA DE ACIDO # 2		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO POSICIONADOR	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	06/09/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0.0	0.0	4	0.0
2.5	2.5	8	2.5
50	50	12	50
7.5	7.5	16	7.5
100	100	20	100
Observación:			



ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-1196
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TA-TS PLANTA DE ACIDO # 2		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	06/09/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0.0	0.0	4	0.0
2.5	2.5	8	2.5
5.0	5.0	12	5.0
7.5	7.5	16	7.5
10.0	10.0	20	10.0
Observación:			



ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-002
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TA-TS PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	06/09/2017		
CALIBRACIÓN		CHEQUEO	
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0.0	0.0	4	0.0
25	25	8	25
50	50	12	50
75	75	16	75
100	100	20	100
Observación:			
EJECUTOR	FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA	

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-003
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TS-TA PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	06/09/2017		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0.0	0.0	4	0.0
25	25	8	25
50	50	12	50
75	75	16	75
100	100	20	100
Observación:			
EJECUTOR		FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-010
DESCRIPCION	VALVULA REACCION DE H2O PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 1" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	06/09/2017		
CALIBRACION		CHEQUEO	
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0.0	0.0	4	0.0
25	25	8	25
50	50	12	50
75	75	16	75
100	100	20	100
Observación:			

