

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-002
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TA-TS PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	29 - 11 - 17		
CALIBRACIÓN	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0	9	4	- 4,14
25	25.5	8	23,5
50	50.4	12	50,05
75	75.4	16	77,1
100	92.0	20	105,2
Observación:	SE CALIBRA DEJANDO : $4\text{ mA} = 0$ $8\text{ mA} = 25$ $12\text{ mA} = 50.$ $16\text{ mA} = 75,1$ $20\text{ mA} = 99,7$		
EJECUTOR	HUGO MAYA OSVALDO BUGUEÑO	FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA

ENAMI	CARTILLA DE CALIBRACION		TAG
Fund. H. Videla Lira			AIC-003
DESCRIPCION	VALVULA DE TRASPASO DE ACIDO TS-TA PLANTA DE ACIDO # 1		
MARCA VALVULA	VALVULA GLOBO LEWIS 3" DIAM.		
MARCA ACTUADOR	FISHER, NORMAL CERRADA		
TIPO	NEUMATICO, DESPLAZAMIENTO LINEAL		
POSICIONADOR	ELECTRO (4-20 mA) - NEUMATICO (3-15 Psig) CON RETROALIMENTACION DE POSICION		
FECHA	27-11-17		
CALIBRACION	CHEQUEO		
VALOR EN % HMI	VALOR DESPLAZAMIENTO EN % ACTUADOR	VALOR mA	RETROALIMENTACION
0	0	4	0,1
25	25,4	8	25,9
50	50,1	12	51,5
75	75,4	16	75,7
100	98,5	20	99,4
Observación:			
EJECUTOR	HUGO NAYA OSVALDO BOGUEÑO	FIRMA	FIRMA JEFE DE AREA