

## COMPROBANTE DE SOLICITUD PROYECTO AGUAS

### TIPO DE PROYECTO

Proyecto : AGUAS SERVIDAS

Resolución agua  
potable : 1905488331

Fecha  
resolución : 27/12/2019 00:00

### ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN

Tipo de Instalación : CONJUNTO HABITACIONAL

Proyectista : GONZALO JAVIER HERNÁNDEZ KREISS

Calle : RUTA F-30-E

Nº : 12010

Región : VALPARAÍSO

Otro : CAMINO CON CON A ZAPALLAR  
Comuna : QUINTERO

### IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR/PROPIETARIO

Razón Social : INMOBILIARIA CLUB MANTAGUA S.A. Rut : 96788640-8

Dirección : RUTA F-30-E, Nº 12010 , MANTAGUA

Email : GONZALOHERNANDEZ@CONSTRUCTORCIVIL.CL

### REPRESENTANTE LEGAL

Nombre : JUAN PABLO DE LA JARA GOYENECHÉ Rut : 4304209-2

Dirección : RUTA F-30-E, Nº 12010, MANTAGUA

Teléfono : 997484203

### CONTACTO PARA EL TRÁMITE

Nombre : GONZALO HERNÁNDEZ KREISS Teléfono : 997484203

Email : gonzalohernandez@constructorcivil.cl Relación : OTROS

### DATOS GENERALES

Beneficio : SIN BENEFICIO

Monto : \$ 739.600

### REQUISITOS

Nombre	Normativa
<b>D.S. 236/1926 - REGLAMENTO DE ALCANTARILLADOS PARTICULARES</b>	
EN CASO DE DISPOSICION FINAL DEL EFLUENTE EN POZO ABSORBENTE, ALTURA CAIDA LIBRE POZO ABSORBENTE ES DE 1,5 m	
SISTEMA PARTICULAR DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS NO CONSIDERA LA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS	

Nombre	Normativa
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MAS DE 50 PERSONAS UBICADAS A MAS DE 20 M DE CUALQUIER INMUEBLE	
INSTALACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE (D.S. 50/2003 DEL MOP)	
FOSA SEPTICA DEL SISTEMA ES ESTANCA, CON CAPACIDAD MINIMA PARA LOGRAR UNA RETENCION DE AL MENOS 24 HRS., PARA PRODUCIR DECANTACION DE LAS AGUAS SERVIDAS Y DEGRADAR PARCIALMENTE LA MATERIA ORGANICA CONTENIDA EN SUSPENSION	
FOSA SEPTICA CUENTA CON TAPA PARA PERMITIR EL ACCESO CON EL OBJETO DE INSPECCIONARLA Y LIMPIARLA	
FOSA SEPTICA CUENTA CON VOLUMEN SUFICIENTE PARA LA RETENCION DE LODOS ACUMULADOS POR AL MENOS DOS AÑOS	
FOSA SEPTICA CUENTA CON UN VOLUMEN DE AIRE ENTRE LA CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA Y EL NIVEL MAXIMO DE AGUA DE AL MENOS 25 CM PARA CONTENER GASES Y MATERIA FLOTANTE	
FOSA SEPTICA PROVISTA DE UNA TAPA DE A LO MENOS 60 CM DE DIAMETRO PARA PERMITIR EL ACCESO Y LA EXTRACCION DE SEDIMENTOS SEPTICOS	
FOSA SEPTICA PARA SERVIR A MAS DE 20 PERSONAS PROVISTA DE TUBO DE VENTILACION INDEPENDIENTE DE A LO MENOS 10 CM DE DIAMETRO PROTEGIDA CON MALLA PARA EVITAR EL ACCESO DE INSECTOS U OTROS VECTORES	
CUBIERTA DEL POZO DE INFILTRACION ESTA PROVISTA DE UNA TAPA DE REGISTRO DE AL MENOS 60 CM DE DIAMETRO	
POZO DE INFILTRACION CUENTA CON UNA ALTURA UTIL DE ABSORCION DE AL MENOS 1,5 M	
POZO DE INFILTRACION UBICADO A NO MENOS DE 20 M DE CUALQUIER POZO, NORIA, MANANTIAL U OTRA FUENTE DESTINADA A LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA BEBIDA	
POZO DE INFILTRACION PROVISTO DE TUBO DE VENTILACION IMPERMEABLE DE A LO MENOS 10 CM DE DIAMETRO Y PROTEGIDO EN SU PARTE SUPERIOR PARA EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS U OTROS VECTORES	
<b>D.S. 289/1989 - REGLAMENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES</b>	
DISTANCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y DEL PUNTO DE DESCARGA DEL EFLUENTE TRATADO SE ENCUENTRAN A LO MENOS A 300 M DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL ENTORNO	



# GOBIERNO DE CHILE

## MINISTERIO DE SALUD