


# REGISTRO DE ASISTENCIA



TITULO		FECHA			HORA INICIO	HORA TERMINO	DURACIÓN
Enclavamientos Molienda Alta Presion en Hidrociclones y bajo flujo Agua		06	09	19	1800	1830	30'
TIPO ACTIVIDAD	RELATOR / MODERADOR				FIRMA		
INDUCCIÓN	Rene Olivares Jefe Electrico Planta						
CAPACITACIÓN							
CHARLA							
REUNIÓN							

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

\* Conocimiento en los enclavamientos por alta presión en batería de hidrociclones y bajo flujo de agua proceso. Ingreso de valores para su activación

setting bajo flujo	FIT 2201	PV Low - Low	7.0 m <sup>3</sup> /hr.
setting bajo flujo	FIT 2205	PV Low - Low	7.0 m <sup>3</sup> /hr
setting hidrociclón	220CIC 05/08	PV High High	12.0 PSI
setting hidrociclón	220CIC 01/04	PV-High High	7.0 PSI

## ASISTENTES

Nº	RUN	Nombre	Empresa	Cargo	Firma
1	15514588-4	Ch. Ocamana	HMC	JT planta	
2	125721737	Roxel Castañeda	HMC	Op. Sala	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					