



San Felipe a 30 de junio de 2022

At Don Cesar Contreras.
Agrícola COEXCA S.A.
Talca.

Ref: Instalación filtros en chimeneas núcleo San Agustín.

Apreciado Don Cesar Contreras, en relación a su consulta acerca de la eventual instalación de filtros, cualquiera sea su materialidad y diseño, al interior de los ductos o chimeneas, sobre o debajo de los ventiladores de extracción de aire, desde el interior los pabellones de crianza, debo indicar:

1. El cálculo de extracción de aire y el dimensionamiento de los elementos que configuran el sistema de ventilación de estos pabellones, en función de la carga animal informada y efectivamente comprobada, no soporta ningún tipo de obstáculo que represente una disminución del flujo calculado y necesario para el bienestar de los animales durante el ciclo de vida de los mismos.
2. Cualquier elemento que impida la fluida y normal extracción de aire, afectara directamente a los animales, por lo que resulta completamente imposible, por la configuración técnica propia del sistema de ventilación, la instalación de filtros al interior de las chimeneas.
3. Cualquier intervención en este sentido será bajo vuestra exclusiva responsabilidad, toda vez que nuestra empresa ha manifestado que esto afectara directamente el bienestar de los animales.

Quedo atento a sus comentarios.

completamente imposible por la configuración técnica propia del sistema de ventilación.

Mario E. Correa B.
MC EIRL equipamiento porcino.
Distribuidor Fancor Chile.