

**FORMULA CARGOS QUE INDICA A FRUTAS Y
HORTALIZAS DEL SUR S.A.**

RES. EX. N°1 / ROL F-064-2021

Santiago, 16 de junio de 2021

VISTOS:

Conforme con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LO-SMA”); en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (“LOCBGAE”); en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; la Res. Ex. N° 117, de 6 de febrero de 2013, modificada por la Res. Ex. N° 93 de 14 de febrero de 2014, que dicta Normas de carácter general sobre Procedimiento de caracterización, medición y control de Residuos Industriales Líquidos; en el Decreto Supremo N° 90, del año 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Norma para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales (en adelante, “D.S. N° 90/2000”); en el Decreto Supremo N° 30, del año 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación; en la Res. Ex. N° 85, de 22 de enero de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Aprueba Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales – Actualización; en la Resolución Exenta N° 2.516, de 21 de diciembre de 2020, que Fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto N° 31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a Cristóbal de la Maza Guzmán en el cargo de Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 119123/44/2021, de fecha 11 de mayo de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente que designa a la Jefa del Departamento de Sanción y Cumplimiento; en la Res. Ex. No 549, de fecha 31 de marzo de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dispone funcionamiento especial de Oficina de Partes y Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana; y, en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

**I. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR E
INSTRUMENTOS FISCALIZABLES:**

1. Que, la Resolución Exenta N° 2448, de fecha 18 de agosto del año 2010, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (en adelante, “SISS”), la cual revoco la Resolución Exenta 2876 de fecha 24 de agosto de 2006 de la SISS, fijó el programa de

monitoreo correspondiente a la descarga de residuos industriales líquidos (en adelante, "Riles") generados por Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A., Rol Único Tributario N° [REDACTED] para su establecimiento Planta Frusur- San Carlos, ubicado en la comuna de San Carlos, Región de Ñuble, determinando en ella los parámetros a monitorear, así como también el cumplimiento de ciertos límites máximos establecidos en la Tabla N° 1 del D.S. N° 90/00.

2. Que, por tanto, el aludido establecimiento es fuente emisora de acuerdo a lo señalado en el D.S. N° 90/00. El proyecto consiste en la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas (excepto sopas).

II. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AL ESTABLECIMIENTO:

3. Que, por otra parte, la División de Fiscalización (en adelante "DFZ") remitió al Departamento de Sanción y Cumplimiento (en adelante "DSC") para su tramitación, en el marco de la fiscalización de la norma de emisión D.S. N° 90/00, los Informes de Fiscalización Ambiental y sus respectivos anexos, señalados en la Tabla N° 1 de la presente resolución, correspondientes a los periodos que allí se indican:

Tabla N° 1. Informes de Fiscalización Ambiental derivados a DSC

INFORME DE FISCALIZACIÓN	PERIODO INICIO	PERIODO DE TERMINO
DFZ-2013-3772-VIII-NE-EI	02-2013	02-2013
DFZ-2013-4012-VIII-NE-EI	03-2013	03-2013
DFZ-2013-4134-VIII-NE-EI	04-2013	04-2013
DFZ-2013-4254-VIII-NE-EI	05-2013	05-2013
DFZ-2013-4425-VIII-NE-EI	06-2013	06-2013
DFZ-2013-4594-VIII-NE-EI	07-2013	07-2013
DFZ-2013-4755-VIII-NE-EI	08-2013	08-2013
DFZ-2013-4891-VIII-NE-EI	01-2013	01-2013
DFZ-2013-6404-VIII-NE-EI	09-2013	09-2013
DFZ-2014-1316-VIII-NE-EI	11-2013	11-2013
DFZ-2014-1890-VIII-NE-EI	12-2013	12-2013
DFZ-2014-2772-VIII-NE-EI	01-2014	01-2014
DFZ-2014-3239-VIII-NE-EI	02-2014	02-2014
DFZ-2014-4411-VIII-NE-EI	04-2014	04-2014
DFZ-2014-4981-VIII-NE-EI	05-2014	05-2014
DFZ-2014-5551-VIII-NE-EI	06-2014	06-2014
DFZ-2014-6223-VIII-NE-EI	03-2014	03-2014
DFZ-2014-738-VIII-NE-EI	10-2013	10-2013
DFZ-2015-1476-VIII-NE-EI	08-2014	08-2014
DFZ-2015-2143-VIII-NE-EI	09-2014	09-2014
DFZ-2015-2605-VIII-NE-EI	10-2014	10-2014
DFZ-2015-3164-VIII-NE-EI	11-2014	11-2014
DFZ-2015-3690-VIII-NE-EI	12-2014	12-2014
DFZ-2015-4356-VIII-NE-EI	01-2015	01-2015

DFZ-2015-7052-VIII-NE-EI	03-2015	03-2015
DFZ-2015-7306-VIII-NE-EI	04-2015	04-2015
DFZ-2015-7678-VIII-NE-EI	05-2015	05-2015
DFZ-2015-8107-VIII-NE-EI	08-2015	08-2015
DFZ-2015-8590-VIII-NE-EI	07-2015	07-2015
DFZ-2015-878-VIII-NE-EI	07-2014	07-2014
DFZ-2015-8916-VIII-NE-EI	06-2015	06-2015
DFZ-2015-9279-VIII-NE-EI	02-2015	02-2015
DFZ-2016-1280-VIII-NE-EI	10-2015	10-2015
DFZ-2016-192-VIII-NE-EI	09-2015	09-2015
DFZ-2016-2308-VIII-NE-EI	12-2015	12-2015
DFZ-2016-2895-VIII-NE-EI	11-2015	11-2015
DFZ-2016-5266-VIII-NE-EI	01-2016	01-2016
DFZ-2016-5731-VIII-NE-EI	02-2016	02-2016
DFZ-2016-6370-VIII-NE-EI	03-2016	03-2016
DFZ-2016-6778-VIII-NE-EI	04-2016	04-2016
DFZ-2016-7454-VIII-NE-EI	05-2016	05-2016
DFZ-2016-7863-VIII-NE-EI	06-2016	06-2016
DFZ-2016-8411-VIII-NE-EI	07-2016	07-2016
DFZ-2017-1388-VIII-NE-EI	09-2016	09-2016
DFZ-2017-2068-VIII-NE-EI	10-2016	10-2016
DFZ-2017-2690-VIII-NE-EI	11-2016	11-2016
DFZ-2017-3234-VIII-NE-EI	12-2016	12-2016
DFZ-2017-852-VIII-NE-EI	08-2016	08-2016
DFZ-2020-2205-XVI-NE	01-2017	12-2017
DFZ-2020-2206-XVI-NE	01-2018	12-2018
DFZ-2020-2207-XVI-NE	01-2019	12-2019
DFZ-2021-816-XVI-NE	01-2020	12-2020

III. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN:

A. DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS:

4. Que, del análisis de los antedichos informes de fiscalización, y conforme se indica en la Tabla N° 2, durante el periodo de evaluación se identificaron los siguientes hallazgos, cuyos detalles se sistematizan en las Tablas contempladas en el Anexo N° 1 de la presente Resolución.

Tabla N° 2. Resumen de hallazgos

N°	HALLAZGOS	PERÍODO
1	NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU	Los siguientes parámetros, en los períodos que a continuación se indican:

N°	HALLAZGOS	PERÍODO
	<p>PROGRAMA DE MONITOREO:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aceites y Grasas: mayo (2020) - Coliformes Fecales o Termotolerantes: mayo (2020) - DBO5: mayo (2020) - Fósforo: mayo (2020) - Nitrógeno Total Kjeldahl: mayo (2020) - Poder Espumógeno: mayo (2020) - Sólidos Suspendidos Totales: mayo (2020) - Sulfato: febrero, mayo (2020) <p>La Tabla N° 1.1 del Anexo de la presente resolución resume este hallazgo</p>
2	<p>NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:</p>	<p>Los siguientes parámetros, en los períodos que a continuación se indican:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aceites y grasas: marzo, junio, julio (2020) - Caudal: septiembre (2018); mayo, junio, julio, agosto, octubre (2019) - Coliformes fecales o termotolerantes: marzo, junio, julio (2020) - Dbo5: marzo, junio, julio (2020) - Fósforo: marzo, junio, julio (2020) - Nitrógeno Total Kjeldahl: marzo, junio, julio (2020) - pH: junio, julio (2018) - Poder espumógeno: marzo, junio, julio (2020) - Sólidos Suspendidos Totales: marzo, junio, julio (2020) - Sulfato: octubre, noviembre, diciembre (2019); enero, marzo, junio, julio (2020) - Temperatura: junio, julio (2018) <p>La Tabla N° 1.2 del Anexo de la presente resolución resume este hallazgo</p>
3	<p>SUPERAR EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:</p>	<p>En los siguientes periodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre - 2019: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre - 2020: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre <p>La Tabla N° 1.3 del Anexo de la presente resolución resume este hallazgo</p>

B. ANÁLISIS DE EFECTOS NEGATIVOS DE LOS HALLAZGOS ASOCIADOS A SUPERACIONES DE MÁXIMOS PERMITIDOS:

5. Que, respecto a una posible afectación al cuerpo receptor causado por las superaciones de límites máximos, constatados por esta Superintendencia, es posible señalar que, dado el carácter de estas infracciones, la posibilidad de concretar una afectación al medio dependerá de las características de la superación en la descarga, en particular respecto a su magnitud, persistencia, recurrencia y tipo de parámetro, conjuntamente dependerá de las características del cuerpo receptor, las cuales permitan identificar sus usos y vulnerabilidad.



6. Una descarga de efluente líquido, con niveles de contaminante por sobre lo autorizado, genera una alteración en la calidad del agua del cuerpo receptor, la cual, dependiendo de su importancia, podría modificar las características del cuerpo receptor, y generar efectos en sectores aguas abajo de la descarga. Esta alteración a la calidad de las aguas superficiales o subterráneas puede generar efectos sobre la biota y demás componentes ecosistémicos, una alteración en los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos que hacen uso de estas aguas, o la pérdida de uno o más servicios ecosistémicos ofrecidos por estos cuerpos receptores¹.

7. En el caso particular de Planta Frusur- San Carlos, las superaciones de caudal expuestas en la Tabla N° 1.4 del Anexo, presentan una recurrencia de entidad **alta**. Toda vez que, del periodo total de evaluación, se constató superación de caudal durante 31 meses. Por otro lado, respecto a la persistencia de las superaciones, es posible concluir en base a los antecedentes que obran en esta resolución, que las superaciones de Caudal son de carácter **persistentes**. Lo anterior permite evaluar en términos de duración la perturbación a causa de los eventos de superación constatados por esta Superintendencia.

8. Lo anterior es relevante, ya que las perturbaciones de mayor duración, es decir, aquellas persistentes y/o recurrentes, tienen una mayor probabilidad de generar efectos negativos sobre el medio ambiente, y en consecuencia, resulta

¹ Ver en glosario, de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental relativa a los Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables, disponible en el siguiente link; https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia_recursos_naturales.pdf, p. 54.

necesario evaluar la carga másica asociada a los períodos con superación, medida en unidad de masa por unidad de tiempo. La tasa másica de la carga contaminante se determina mediante el producto del volumen o caudal de las descargas y su respectiva concentración. Para obtener dicho resultado, se considera los resultados que se señalan en la Tabla N° 1.4 del Anexo de la presente resolución, y los resultados reportados mensualmente por el titular. A su vez, el resultado obtenido se compara con el máximo de carga másica contaminante permitida, que corresponde al volumen o caudal máximo de descarga autorizado (límite de descarga), con los límites en concentración establecidos en la respectiva resolución de monitoreo².

9. Así entonces, de los resultados obtenidos, se que constata la superación de carga másica durante **24 meses**. En efecto, para Aceites y Grasas hubo una excedencia máxima de 3,907 y en promedio fue de 1,053; para Boro hubo una excedencia máxima de 0,268 y en promedio fue de 0,268; para Cadmio hubo una excedencia máxima de 0,069 y en promedio fue de 0,04; para Cianuro hubo una excedencia máxima de 0,069 y en promedio fue de 0,04; para Coliformes Fecales o Termotolerantes hubo una excedencia máxima de 8,038 y en promedio fue de 0,891; para Cromo Hexavalente hubo una excedencia máxima de 1,138 y en promedio fue de 0,287; para DBO5 hubo una excedencia máxima de 15,413 y en promedio fue de 1,892; para Fósforo hubo una excedencia máxima de 2,356 y en promedio fue de 0,652; para Hidrocarburos Fijos hubo una excedencia máxima de 0,069 y en promedio fue de 0,04; para Manganeseo hubo una excedencia máxima de 0,597 y en promedio fue de 0,269; para Mercurio hubo una excedencia máxima de 9,689 y en promedio fue de 3,383; para Nitrógeno Total Kjeldahl hubo una excedencia máxima de 8,246 y en promedio fue de 2,468; para Pentaclorofenol hubo una excedencia máxima de 0,188 y en promedio fue de 0,105; para Plomo hubo una excedencia máxima de 3,276 y en promedio fue de 0,924; para Selenio hubo una excedencia máxima de 4,344 y en promedio fue de 1,342; para Sólidos Suspendidos Totales hubo una excedencia máxima de 3,642 y en promedio fue de 1,163; para Sulfuro hubo una excedencia máxima de 0,069 y en promedio fue de 0,04; para Tetracloroetano hubo una excedencia máxima de 0,336 y en promedio fue de 0,147.

10. Producto de la evaluación de la magnitud de la carga másica de los contaminantes ya descrita, es posible concluir que, con los antecedentes evaluados para esta formulación de cargos, no es posible descartar la generación de efectos negativo considerando las características propias de los hechos constatados.

11. Sin perjuicio de lo anterior, y tal como fuera señalado en el Considerando N° 6 de este acto administrativo, también es relevante para el análisis de efectos negativos considerar las características propias del cuerpo receptor, respecto a su ubicación, usos y características hidrológicas. Respecto a su ubicación, el/los punto/s de descarga de la empresa se encuentra en el punto de coordenadas 5954642 N, 763966 E, UTM 19H, en la región de Ñuble, específicamente en la cuenca del Río Itata. De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Aguas, el Punto asociado a la asignación de una APR más cercano se encuentra a una distancia de 130 metros; por otro lado, de acuerdo a los registros del catastro de Bosque Nativo realizado por CONAF en el año 2015, los tipos de usos de suelo predominantes cercanos al punto de descarga son Terrenos agrícolas, zonas urbanas e industriales.

² El máximo autorizado es una consecuencia de fijar límites máximos a las concentraciones y al caudal de descarga. Es una construcción que se hace para efectos de estimar cuán probable es que haya efectos debido a la recurrencia de las excedencias a esos límites máximos.

12. Finalmente, considerando los antecedentes evaluados para esta formulación de cargos, los cuales permiten de forma concreta caracterizar la descarga, la cuenca, y los usos de ésta, es dable concluir que producto de las superaciones en las fechas indicadas no es posible descartar una afectación a la capacidad de regeneración del cuerpo receptor, que pueda haber alterado de forma puntual, reiterada o permanente la calidad física, química, o microbiológica de éste.

13. Producto de lo anterior, el titular en caso de presentar un Programa de Cumplimiento en el marco de lo señalado en el Considerando XX y siguientes de la presente resolución, deberá presentar acciones asociadas a hacerse cargo de los efectos negativos, en concordancia con lo que se indica en la Guía de Presentación de Programa de Cumplimiento para Normas de Emisión.

IV. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO:

14. Que, mediante Memorandum N°386, de fecha 13 de abril del año 2021, se procedió a designar a Juan Pablo Correa Sartori como Fiscal Instructor Titular del presente procedimiento administrativo sancionatorio y a Daniela Ramos Fuentes como Fiscal Instructora Suplente.

RESUELVO:

I. **FORMULAR CARGOS en contra de** Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A., Rut N° [REDACTED] por las siguientes infracciones; y **CLASIFICAR según se indica:**

1. Los siguientes hechos, actos u omisiones que constituyen infracción conforme al artículo 35 g) de la LO-SMA, en cuanto a incumplimiento de las leyes, reglamentos, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales:

N°	HECHO QUE SE ESTIMA CONSTITUVO DE INFRACCIÓN	NORMA O INSTRUMENTO INFRINGIDO	CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y RANGO DE SANCIÓN
1	<p>NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:</p> <p>El establecimiento industrial no reportó en los reportes de autocontrol de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N°2448, de fecha 18 de agosto del</p>	<p>Artículo 1 D.S. N° 90/2000:</p> <p><i>“5. PROGRAMA Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PARA LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES [...]</i></p> <p><i>5.2 Desde la entrada en vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán informar todos sus residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos en la presente norma y entregar toda otra información relativa al vertimiento de residuos líquidos, mediante los</i></p>	<p>CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN:</p> <p>LEVE, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto</p>

	<p>año 2010, de la SISS), los parámetros Aceites y Grasas, Coliformes Fecales o Termotolerantes, DBO5, Fósforo, Nitrógeno Total Kjeldahl, Poder Espumógeno y Sólidos Suspendidos Totales en el mes de mayo del año 2020 y el parámetro Sulfato en los meses de febrero y mayo del año 2020, según se detalla en la Tabla N°1.1 del Anexo N°1 de la presente Resolución.</p>	<p><i>procedimientos de medición y control establecidos [...]</i>.”</p> <p>Artículo 1 D.S. N° 90/2000:</p> <p><i>“6.2 Consideraciones generales para el monitoreo.</i></p> <p><i>[...]Los contaminantes que deben ser considerados en el monitoreo serán los que se señalen en cada caso por la autoridad competente, atendido a la actividad que desarrolle la fuente emisora, los antecedentes disponibles y las condiciones de la descarga [...]</i>.”</p> <p>Resolución Exenta N° 2448, de fecha 18 de agosto del año 2010, de la SISS:</p> <p><i>“3.3 En la tabla siguiente se fijan los límites máximos permitidos para los parámetros o contaminantes asociados a la descarga y el tipo de muestra que debe ser tomada para su determinación:</i></p> <p>(Ver en Tabla 2.2 del Anexo N°2 de la presente Resolución).</p> <p><i>6. Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A. deberá informar todos los resultados obtenidos de las muestras analizadas por laboratorios acreditados por el INN y que cumplan con los requisitos que dispone esta Resolución de monitoreo. Los resultados del autocontrol deberán informarse mensualmente a esta Superintendencia, antes del vigésimo día del mes siguiente al periodo controlado [...].</i></p> <p><i>7.1 Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A. deberá comunicar por escrito a esta institución cuando habiendo existido descarga, producto de caso fortuito o fuerza mayor, no pueda cumplir con su obligación de informar los monitoreos realizados en el periodo respectivo. La comunicación presentada por Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A. deberá detallar las casuales que dan origen al caso fortuito o fuerza mayor invocado, explicitando la fecha en que reanudará el monitoreo de sus descargas.”.</i></p>	<p>o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores de dicho artículo.</p> <p>RANGO DE SANCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN:</p> <p>Amonestación por escrito o multa de una hasta mil UTA, según el literal c) del artículo 39 de la LO-SMA</p>
2	<p>NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:</p> <p>El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo</p>	<p>Artículo 1 D.S. N°90/2000:</p> <p><i>“6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y CONTROL [...]</i>6.3 <i>Condiciones específicas para el monitoreo.</i></p> <p><i>[...]6.3.1 Frecuencia de Monitoreo El número de días en que la fuente emisora realice los monitoreos debe de ser representativo de las condiciones de</i></p>	<p>CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN:</p> <p>LEVE, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves los hechos, actos u</p>

<p>exigida su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N°2448, de fecha 18 de agosto del año 2010) mensual asociado al D.S. N°90/2000, para los parámetros y períodos que a continuación se indican y que se detallan en la Tabla N° 1.2 del anexo N°1 de la presente Resolución:</p> <p>a) Aceites y grasas: en los meses de marzo, junio, julio del año 2020.</p> <p>b) Caudal: en los meses de septiembre del año 2018 y mayo, junio, julio, agosto y octubre del año 2019.</p> <p>c) Coliformes fecales o termotolerantes: en los meses de marzo, junio, julio del año 2020.</p> <p>d) Dbo5: en los meses de marzo, junio, julio del año 2020.</p> <p>e) Fósforo: en los meses de marzo, junio, julio del año 2020.</p> <p>f) Nitrógeno Total Kjeldahl: en los meses de marzo, junio, julio del año 2020.</p> <p>g) pH: en los meses de junio, julio del año 2018.</p> <p>h) Poder espumógeno: en los meses de marzo, junio, julio del año 2020.</p> <p>i) Sólidos Suspendidos Totales: en los meses de marzo, junio, julio del año 2020.</p> <p>j) Sulfato: en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019 y enero, marzo, junio y julio del año 2020.</p>	<p><i>descarga, en términos tales que corresponda aquellos en que, de acuerdo a la planificación de la fuente emisora, se viertan los residuos líquidos generados en máxima producción o en máximo caudal de descarga [...]</i></p> <p>Resolución Exenta N° 2448, de fecha 18 de agosto del año 2010, de la SISS:</p> <p><i>“3.3 En la tabla siguiente se fijan los límites máximos permitidos para los parámetros o contaminantes asociados a la descarga y el tipo de muestra que debe ser tomada para su determinación:</i></p> <p>(Ver en Tabla 2.2 del Anexo N°2 de la presente Resolución)</p> <p>a) Muestras puntuales: <i>Se deberá extraer 6 muestras puntuales, en cada día de control, durante el periodo de descarga del RIL. Conforme a la Resolución SISS W1527 del 8 de agosto de 2001, el pH y Temperatura pueden ser medidos por el propio industrial y cada una de las mediciones que se tomen, por día de control, deberán pasar a conformar una muestra para efectos de evaluar el cumplimiento mensual de la descarga.</i></p> <p>b) Muestras compuestas: <i>Se deberá extraer una muestra compuesta, según lo dispone el artículo 6.3.2 del O.S. N° 90100 del MINSEGPRES, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, en cada día de control, la cual deberá estar constituida por la mezcla homogénea de al menos:</i></p> <p>- <i>Tres (3) muestras puntuales, en los casos en que la descarga tenga una duración inferior a cuatro (4) horas.</i></p> <p>- <i>Muestras puntuales obtenidas a lo más cada dos (2) horas, en los casos en que la descarga sea superior o igual a cuatro (4) horas.</i></p> <p>2.4. Días de Control: <i>Corresponderá al industrial determinar los días en que efectuará el control para dar cumplimiento a la frecuencia determinada en los puntos anteriores, debiendo corresponder a los días en que se generen Riles con la máxima concentración en los parámetros o contaminantes controlados”.</i></p>	<p>omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores de dicho artículo.</p> <p>RANGO DE SANCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN:</p> <p>Amonestación por escrito o multa de una hasta mil UTA, según el literal c) del artículo 39 de la LO-SMA</p>
--	---	---

	<p>k) Temperatura: en los meses de junio y julio del año 2018.</p>		
<p>3</p>	<p>SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:</p> <p>El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N°2448, de fecha 18 de agosto del año 2010) en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2019; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2020; según se detalla en la Tabla N° 1.3 del Anexo N°1 de la presente Resolución.</p>	<p>Resolución Exenta N° 2448, de fecha 18 de agosto del año 2010, de la SISS:</p> <p><i>“3.3 En la tabla siguiente se fijan los límites máximos permitidos para los parámetros o contaminantes asociados a la descarga y el tipo de muestra que debe ser tomada para su determinación:</i></p> <p>(Ver en Tabla 2.2 del Anexo N°2 de la presente Resolución)</p>	<p>CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN:</p> <p>LEVE, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores de dicho artículo.</p> <p>RANGO DE SANCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN:</p> <p>Amonestación por escrito o multa de una hasta mil UTA, según el literal c) del artículo 39 de la LO-SMA</p>

La clasificación de las infracciones antes mencionadas se fundamenta sobre la base de los antecedentes que constan al momento de la emisión del presente acto, por tanto, podrán ser confirmadas o modificadas en la propuesta de dictamen que establece el artículo 53 de la LO-SMA, en el cual, sobre la base de los antecedentes que consten en el presente expediente, el Fiscal Instructor propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.

Lo anterior, dentro de los rangos establecido en el artículo 39 de la LO-SMA y considerando las circunstancias establecidas en el artículo 40 de la LO-SMA, para la determinación de las sanciones específicas que se estime aplicar.

II. SEÑALAR LOS SIGUIENTES PLAZOS Y REGLAS RESPECTO DE LAS NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de los artículos 42 y 49 de la LO-SMA, el infractor tendrá un plazo de **10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos**

respectivamente, ambos plazos contados desde la notificación del presente acto administrativo.

Las notificaciones de las actuaciones del presente procedimiento administrativo sancionador se harán por carta certificada en el domicilio registrado por el regulado en la Superintendencia del Medio Ambiente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 y 62 de la LO-SMA, y en el inciso primero del artículo 46 de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia podrá notificar, cuando lo estime pertinente, en las formas señaladas en los incisos tercero y cuarto del aludido artículo 46 de la antedicha Ley N° 19.880.

III. TENER PRESENTE. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la LO-SMA, Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A., podrá presentar un Programa de Cumplimiento con el objeto de adoptar medidas destinadas a obtener el cumplimiento satisfactorio de la normativa ambiental infringida. Al respecto, el Departamento de Sanción y Cumplimiento definió la estructura metodológica que debiera contener un Programa de Cumplimiento, para lo cual se desarrolló la **Guía para la Presentación del Programa de Cumplimiento “Infracciones Tipo a las Normas de Emisión de RILes (D.S. N 90/2000 y D.S. N° 46/2002)”**, que se acompaña con respaldo digital (CD) a la presente resolución y que se encuentra disponible en el siguiente enlace <https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/programa-de-cumplimiento/>.

A su vez, y conforme a la función de protección del medio ambiente de los Programas de Cumplimiento, se hace presente que en caso que el titular opte por su presentación, se deberá hacer cargo de los efectos negativos que se hayan determinado en la presente resolución, y según los términos que se indican en la Guía para la Presentación del Programa de Cumplimiento “Infracciones Tipo a las Normas de Emisión de RILes (D.S. N 90/2000 y D.S. N° 46/2002)”.

Cumplido el Programa de Cumplimiento aprobado, el procedimiento se dará por concluido sin aplicación de la sanción administrativa.

Finalmente, hacemos presente al titular que esta Superintendencia puede proporcionar asistencia a los sujetos regulados sobre los requisitos y criterios para la presentación de un programa de cumplimiento. Para lo anterior, deberá enviar un correo electrónico a [REDACTED]

IV. ENTENDER SUSPENDIDO el plazo para presentar descargos, desde la presentación de un Programa de Cumplimiento, en el caso que así fuese, hasta que se resuelva la aprobación o rechazo del mismo.

V. TENER POR INCORPORADOS AL EXPEDIENTE SANCIONATORIO, los Informe Técnico y sus anexos, y los actos administrativos de la Superintendencia del Medio Ambiente a los que se hace alusión en la presente formulación de cargos. Se hace presente que el acceso por parte de los interesados al expediente físico se realiza por medio de su consulta en las oficinas de esta Superintendencia en el horario de atención de público, y que adicionalmente, éstos se encuentran disponibles, solo para efectos de transparencia activa, en el siguiente sitio web <http://snifa.sma.gob.cl/RegistroPublico/ProcesoSancion> o en el vínculo SNIFA de la página web <http://www.sma.gob.cl/>, con excepción de aquellos que por su tamaño o características no puedan ser incorporados al sistema digital, los que estarán disponibles en el expediente físico.

VI. AMPLIAR DE OFICIO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y DESCARGOS. En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos, **se concede de oficio un plazo adicional de 5 días hábiles para la presentación de un Programa de Cumplimiento, y de 7 días hábiles para la presentación de descargos**, ambos plazos contados desde el vencimiento de los plazos originales ya referidos en el resuelvo II de este acto administrativo.

VII. FORMA Y MODO DE ENTREGA de la información requerida. La información referida deberá ser remitida por correo electrónico dirigido a la casilla [REDACTED] en horario de 09.00 hrs. a 13.00 hrs., indicando a que procedimiento de fiscalización, sanción u otro se encuentra asociada la presentación. El archivo adjunto debe encontrarse en formato PDF y no tener un peso mayor a 10 Mb.

VIII. NOTIFICAR POR CARTA CERTIFICADA, o por otro de los medios que establece el artículo 46 de la Ley N° 19.880, a Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A., domiciliada en Km. 390 Ruta 5 Sur, Comuna De San Carlos, Región De Ñuble.

IX. TENER PRESENTE, que el titular puede solicitar a esta Superintendencia que las Resoluciones Exentas que se emitan durante el presente procedimiento sancionatorio, sean notificadas mediante correo electrónico remitido desde la dirección notificaciones@sma.gob.cl. Para lo anterior, **el titular deberá realizar dicha solicitud mediante escrito presentado ante la Oficina de Partes, indicando la dirección del correo electrónico al cual propongá se envíen los actos administrativos que correspondan**. Al respecto, cabe señalar que una vez concedida dicha solicitud mediante el pertinente pronunciamiento por esta Superintendencia, las Resoluciones Exentas se entenderán notificadas desde el día de su emisión mediante correo electrónico, comenzando a correr el plazo desde el día hábil siguiente.



Daniela Paulina Ramos Fuentes
Fiscal instructora del Departamento de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

JPCS/PFC

Carta certificada:

- Frutas Y Hortalizas Del Sur S.A., domiciliada en Km. 390 Ruta 5 Sur, Comuna De San Carlos, Región De Ñuble.

C.C.

- División de Sanción y Cumplimiento SMA.
- Cristian Lineros. Jefe Oficina Regional de Ñuble.

ANEXO N°1: TABLAS DE HALLAZGOS

Tabla N° 1.1. Registro de Parámetros no Reportados

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	PARÁMETROS NO INFORMADOS
2-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato
5-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Aceites y Grasas
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Coliformes Fecales o Termotolerantes
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	DBO5
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Fósforo
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Nitrógeno Total Kjeldahl
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Poder Espumógeno
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sólidos Suspendidos Totales
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato

Tabla N° 1.2. Registro de Frecuencias incumplidas

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	PARÁMETRO	FRECUENCIA EXIGIDA	FRECUENCIA REPORTADA
6-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	pH	60	31
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Temperatura	60	31
7-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	pH	60	32
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Temperatura	60	32
9-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Caudal	30	27
5-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Caudal	30	28
6-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Caudal	30	25
7-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Caudal	30	28
8-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Caudal	30	29
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Caudal	30	28
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato	2	1
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato	2	1
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato	2	1
1-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato	2	1
3-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Aceites y grasas	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Coliformes fecales o termotolerantes	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Dbo5	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Fósforo	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Nitrógeno total kjeldahl	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Poder espumógeno	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sólidos suspendidos totales	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato	2	1
6-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Aceites y grasas	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Coliformes fecales o termotolerantes	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Dbo5	2	1

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	PARÁMETRO	FRECUENCIA EXIGIDA	FRECUENCIA REPORTADA
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Fósforo	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Nitrógeno total kjeldahl	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Poder espumógeno	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sólidos suspendidos totales	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato	2	1
7-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Aceites y grasas	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Coliformes fecales o termotolerantes	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Dbo5	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Fósforo	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Nitrógeno total kjeldahl	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Poder espumógeno	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sólidos suspendidos totales	2	1
	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	Sulfato	2	1

Tabla N° 1.3. Registro de volumen de descarga (VDD) con superación

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1914,2
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1301,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1083,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1035,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	538,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1227,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	524,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1183,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	758,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	697,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	695,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	698,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	722,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	674,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	742,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	710,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	726,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	725,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	726,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	614,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	633,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	632,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	735,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	766,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	766,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	766,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	636,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	654,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	838,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	663,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	765,0
06-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2021,8
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1541,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	777,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	730,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	739,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	905,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	843,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	843,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	843,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	901,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	887,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	764,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	832,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	734,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	734,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	764,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	709,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	997,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	698,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	843,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	843,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	846,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	904,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	890,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	767,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	835,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	737,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	737,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	776,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1650,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1561,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	776,0
07-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2067,8

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1319,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1319,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1460,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1292,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1326,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1048,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1049,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	897,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	954,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1338,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1074,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1005,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1009,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	665,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1096,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	978,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1000,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	940,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	862,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	932,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	944,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	551,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	862,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	987,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	972,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	871,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	932,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1128,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1004,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1319,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1460,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1292,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1326,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1048,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1049,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	897,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	954,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1338,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1074,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1005,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1009,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	665,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1096,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	978,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1000,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	940,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	862,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	932,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	944,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	551,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	862,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	987,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	972,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	871,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	932,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1128,0
08-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1004,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1767,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1137,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1137,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1138,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1151,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1155,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1143,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1160,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1031,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	209,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1713,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	870,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	902,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1179,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	911,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	457,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	457,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	456,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1383,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	887,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	657,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	302,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	285,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	360,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	389,0
09-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2077,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1946,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	381,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1211,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	365,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	402,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	410,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	594,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	594,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	595,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	458,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	384,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	505,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	463,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	510,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	510,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	510,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	511,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	511,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	511,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	511,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	511,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	511,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	511,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	518,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	988,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	951,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	829,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	821,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	821,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	822,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	696,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1257,0
10-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	651,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1064,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2037,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	530,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	530,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	530,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	530,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	530,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	811,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	961,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	899,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1121,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	802,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	801,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	802,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1645,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1816,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1148,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	856,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	908,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	907,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	908,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	993,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1163,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1109,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	992,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1040,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1039,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1040,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1394,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1129,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1744,0
11-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1203,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1982,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2029,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	944,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	944,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	952,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1243,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	877,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1143,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1190,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	741,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	741,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	745,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1184,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1198,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1550,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1200,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1390,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1390,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1391,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1509,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1592,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1621,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1444,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1355,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1355,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1355,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	652,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	652,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1356,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1553,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1328,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1328,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1329,0
12-2018	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1915,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1908,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	944,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	944,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	952,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1243,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	877,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1143,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1190,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	741,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	741,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	745,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1184,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1198,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1550,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1200,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1390,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1390,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1391,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1509,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1592,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1621,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1444,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1355,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1355,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	652,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	652,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1356,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1553,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1328,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1328,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1329,0
01-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1891,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2045,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2108,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1775,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1851,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1736,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1585,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1326,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1677,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1870,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1661,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1573,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1715,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1726,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1473,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1982,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1783,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1784,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1411,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1243,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1718,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1980,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1821,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1274,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1378,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1430,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1152,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1583,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1860,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1427,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1773,0
02-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2366,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1746,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1524,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1026,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1759,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1741,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1760,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1708,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1513,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1202,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1081,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1399,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1420,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1690,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2050,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2098,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2151,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1578,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1267,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1242,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1417,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1643,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1711,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1589,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1849,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1582,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1409,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1585,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1673,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1601,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1229,0
03-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2184,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1327,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1272,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1540,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1178,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1421,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1644,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1097,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1869,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1727,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1490,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1244,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1239,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1778,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1335,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	881,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	741,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	911,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	986,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	986,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	986,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	831,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	791,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1050,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	863,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	877,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1835,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	994,0
04-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2105,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2213,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1841,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1136,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1668,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1441,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	975,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	983,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	840,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1032,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	956,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1441,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	900,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1179,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	989,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1175,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1224,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1837,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1437,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	987,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1048,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1052,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1457,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	955,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1057,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1029,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	925,0
05-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2320,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2008,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2235,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	679,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1335,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	703,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	798,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	822,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	846,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1432,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1145,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	642,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	710,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	977,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	948,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1460,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	868,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	959,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	927,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1031,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1027,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1230,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	851,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	742,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	986,0
06-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	826,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	835,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1964,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2810,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1056,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	924,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	809,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	812,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	827,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1381,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	865,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	455,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	768,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	736,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	792,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	874,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	726,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	485,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	489,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	406,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	660,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	341,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	352,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	364,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	379,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	434,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	680,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	330,0
07-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	324,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2031,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	351,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	489,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	422,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1301,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	786,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	569,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	461,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	344,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	345,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	623,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	419,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	584,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	621,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	709,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	691,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	370,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	616,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	840,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	639,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	579,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	480,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	481,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	371,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	408,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	375,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	340,0
08-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2116,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2318,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	524,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	568,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	472,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	884,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	412,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1022,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	581,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	473,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	680,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	465,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	954,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1003,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	442,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	584,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	477,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	540,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	980,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	564,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	856,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	849,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1235,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	720,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	660,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	962,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	580,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	575,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	684,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	741,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	758,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	852,0
09-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2049,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2105,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1009,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	568,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	340,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	456,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	378,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	424,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	640,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	639,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	749,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1020,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	427,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	584,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	583,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1166,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	798,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	798,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1596,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	953,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	694,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	768,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	764,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	931,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	566,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	638,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	597,0
10-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2216,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1695,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	2152,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	423,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	402,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	369,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	296,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	409,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	366,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	225,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	417,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	296,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	268,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	424,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	640,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	639,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	749,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1020,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	427,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	584,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	583,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1166,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	798,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	798,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1596,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	953,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	694,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	768,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	764,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	931,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	566,0
11-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	638,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	893,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	741,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	936,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1003,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	931,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1250,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1203,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	745,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	745,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	745,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	587,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	587,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1309,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1421,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	998,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	998,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	998,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1225,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1493,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1571,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1665,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1211,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1211,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1211,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1500,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	727,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	727,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1305,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	978,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	978,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	978,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1677,0
12-2019	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	795,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	761,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1412,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1510,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1100,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1037,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1519,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1649,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1701,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1724,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1780,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1450,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1222,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1296,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1586,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1585,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1313,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1450,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1004,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1227,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1130,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1407,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1376,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1480,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1300,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1010,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1002,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1311,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1553,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1521,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1647,0
01-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	780,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1243,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1253,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1253,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1500,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	700,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1258,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1429,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1522,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1650,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1450,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	950,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	849,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1399,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1558,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1540,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1511,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1542,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1120,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1075,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1231,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1202,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1095,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1539,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1450,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	895,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	637,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1330,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1145,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1035,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1170,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1063,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1224,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1558,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1399,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1540,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1542,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1120,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	849,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1511,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	950,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1258,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	700,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1500,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1429,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1522,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1450,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1650,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1075,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1202,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1035,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1231,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1170,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1224,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1063,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1330,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1145,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	637,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1539,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1095,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	895,0
02-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1450,0
03-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	780,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
06-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	274,0
06-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	499,0
06-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	569,0
06-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	274,0
06-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	406,0
06-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	405,0
06-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	505,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	402,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	402,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	571,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	513,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	748,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	422,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	407,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	336,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	774,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	336,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	472,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	343,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	479,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	336,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	336,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	408,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	413,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	230,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	344,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	236,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	520,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	375,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	323,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	442,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	290,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	210,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	654,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	202,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	270,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	270,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	441,0
07-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	370,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	316,6
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	316,6
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	316,6
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	255,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	250,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	393,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	320,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	336,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	449,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	356,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	295,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	233,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	285,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	336,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	296,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	241,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	315,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	323,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	313,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	250,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	890,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	552,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	312,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	348,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	363,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	341,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	287,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	377,0
08-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	341,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	328,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	328,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	328,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	289,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	255,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	395,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	295,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	306,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	500,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	284,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	330,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	260,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	516,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	347,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	216,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	311,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	295,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	270,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	386,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	378,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	301,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	382,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	424,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	546,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	250,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	284,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	385,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	303,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	413,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	269,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	270,0
09-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	232,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	534,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	534,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	534,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	630,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	483,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	531,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	632,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	333,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	338,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	349,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	532,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	499,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	474,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	355,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	325,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	479,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	347,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	330,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	422,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	667,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	460,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	434,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	450,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	794,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	785,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	560,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	784,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	694,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	530,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	496,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	719,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	640,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	825,0
10-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	664,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	295,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	313,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	698,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	839,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	670,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	800,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	700,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	948,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	952,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	908,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	642,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	500,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	770,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	768,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1050,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1121,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1037,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1166,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1099,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1009,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	706,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	900,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	786,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	843,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	724,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	952,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	958,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	760,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1191,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	958,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1022,0
11-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	800,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	240,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	963,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1219,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1259,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1308,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1185,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1000,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	868,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1567,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	803,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1481,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1651,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1648,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1850,0

PERIODO ASOCIADO	PUNTO DE DESCARGA	LIMITE RANGO	CAUDAL REPORTADO
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1653,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1497,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1777,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1603,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1821,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1726,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1300,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1136,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1437,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1658,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1674,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	990,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	874,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1670,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1442,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1618,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1628,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	1847,0
12-2020	PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA	201,3	797,0

ANEXO N°2: TABLAS NORMA O INSTRUMENTO INFRINGIDO

Tabla 2.1. Tabla N°.1 de DS.90/00

CONTAMINANTE	UNIDAD	EXPRESION	LIMITE MAXIMO PERMITIDO
Aceites y Grasas	Mg/L	A y G	20
Aluminio	Mg/L	Al	5
Arsénico	Mg/L	As	0,5
Boro	Mg/L	B	0,75
Cadmio	Mg/L	Cd	0,01
Cianuro	Mg/L	CN-	0,20
Cloruros	Mg/L	Cl-	400
Cobre Total	mg/L	Cu	1
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	Coli/100 ml	1000
Indice de Fenol	mg/L	Fenoles	0,5
Cromo Hexavalente	mg/L	Cr6+	0,05
DBO5	mg O2/L	DBO5	35 *
Fósforo	mg/L	P	10
Fluoruro	mg/L	F-	1,5
Hidrocarburos Fijos	mg/L	HF	10
Hierro Disuelto	mg/L	Fe	5

CONTAMINANTE	UNIDAD	EXPRESION	LIMITE MAXIMO PERMITIDO
Manganeso	mg/L	Mn	0,3
Mercurio	mg/L	Hg	0,001
Molibdeno	mg/L	Mo	1
Níquel	mg/L	Ni	0,2
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	NKT	50
Pentaclorofenol	mg/L	C6OHCl5	0,009
PH	Unidad	pH	6,0 -8,5
Plomo	mg/L	Pb	0,05
Poder Espumógeno	mm	PE	7
Selenio	mg/L	Se	0,01
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	SS	80 *
Sulfatos	mg/L	SO42-	1000
Sulfuros	mg/L	S2-	1
Temperatura	C°	T°	35
Tetracloroetano	mg/L	C2Cl4	0,04
Tolueno	mg/L	C6H5CH3	0,7
Triclorometano	mg/L	CHCl3	0,2
Xileno	mg/L	C6H4C2H6	0,5
Zinc	mg/L	Zn	3

Tabla 2.2. Tabla N° 1 de la Res. Ex. N. 2448 del 18 de agosto del año 2010 de la SISS

CONTAMINANTE	UNIDAD	LIMITE MAXIMO	TIPO DE MUESTRA	DIAS DE CONTROL MENSUAL
Caudal	M3/día	201,33	---	diaria
Aceite y Grasas	Mg/l	20	Compuesta	2
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	1.000	Puntual	2
DBO5	mg/L	35	Compuesta	2
Fósforo	mg/L	10	Compuesta	2
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	Compuesta	2
pH	Unidad	6,0-8,5	Puntual	10
Poder Espumógeno	mm	7	Compuesta	2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	Compuesta	2
Sulfatos	mg/L	1000	Compuesta	2
Temperatura	C°	35	Puntual	10