



Oficio : 3660
Antecedente : Denuncia Sra. Pamela Fernández
Materia : Deriva denuncia de ruido emitido por
equipos de climatización en edificio de la ACHS

PROVIDENCIA, 27 de agosto de 2020.

DE: SRA. EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

A: SR. CRISTOBAL DE LA MAZA GUZMAN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE
TEATINOS #280, PISO 8, SANTIAGO

AT: Sr. Rubén Verdugo; Jefe División de Fiscalización.

Mediante el presente, agradeceré a Ud., en el marco del Convenio de Colaboración de Fiscalización Ambiental, suscrito entre la Superintendencia y la Municipalidad de Providencia, disponer la fiscalización del requerimiento de la Sra. Pamela Fernández, Rut:13.843.383-8, domiciliada en Ramón Carnicer 267, depto. 201, fono: 940103951, por ruido emitido por equipos de climatización en edificio de la ACHS, ubicado en Vicuña Mackenna 200.


Dicha fuente emisora de ruido actualmente no cumple con la norma vigente, registrando un nivel de 57 dB(A) en horario nocturno, para Zona II, en donde el límite permitido es de 45 dB(A).

Se adjunta Ficha de Medición de Ruido correspondiente, Certificados de Calibración del Instrumental y Acta de Terreno.

Lo que remito a Ud., para conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,


EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa


PLH / MIJS / MOR / HEF / DAG

Distribución:

1. Secretaría Municipal
2. Administración Municipal
3. Dirección de Fiscalización
4. Dpto. de Planificación