

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-408-2019

Con fecha 09-10-2019 18:28:28 hrs, el titular GOLDEN OMEGA S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: GOLDEN OMEGA
Región: Región de Arica y Parinacota

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-005-2019
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 06-09-2019
Fecha generación PdC electrónico: 09-10-2019
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 06-10-2019
Fiscal instructor: SEBASTIAN EDUARDO ARRIAGADA VARELA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-408-2019
Fecha de envío reporte: 09-10-2019 18:28:28 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 06-09-2019
Fecha de término: 06-09-2020
N° reporte: 1 de 13.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2018			2019												2020									
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
1																									
5																									
2																									
3																									
4																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
R																									





6. Reporte acciones

Hecho 1

Funcionamiento de estanques separadores tipo API, con una eficiencia menor al 80% en el descarte de aceites y grasas de las aguas residuales de proceso, conforme a los periodos analizados en los considerandos 43 al 53 de la formulación de cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Modificación lazo de control automático, para el control del flujo de alimentación a planta de riles. La acción tuvo por objetivo controlar el flujo máximo de entrada a la planta de riles para evitar sobreflujos no deseados.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-10-2018
Fecha Término:	31-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Equipos instalados y en operación.
Forma de Implementación:	Instalación de medidor de caudal (FIT-26001) y variador de frecuencia para accionar bomba P-26002, ajustando el caudal en forma automática al valor preestablecido.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Equipos instalados y en operación.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2018
Fecha Término Efectivo:	31-10-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registros de control de flujo; Fotografías fechadas y georreferenciadas de medidor de flujos, variador de frecuencia y bomba P 26002"; y Factura de compra.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Bomba P 26002 (1).JPG - Controlador lógico programable (PLC).jpg - Esquema Control de Flujo Ril.pdf - Factura Soltex. Flujometro.pdf - Fecha y Georreferencia Fotografía Medidor de Flujo.pdf - Fecha y Georreferencia Fotografía variador de frecuencia y bomba 26001.pdf - Medidor de Flujo Entrada Planta de Riles.JPG - REGISTRO CONTROL DE FLUJO.pdf - Variador de frecuencia.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-10-2018, y la fecha real de término es: 31-10-2019.



Hecho 2

Descarga de aguas residuales al Interior de la Zona de Protección de Litoral con motivo de roturas en el emisario submarino, en las oportunidades a que se refieren los considerandos 60 al 65 de la formulación de cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Reparación de roturas detectadas en inspección ambiental IFA-DFZ-2018.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	07-11-2018
Fecha Término:	20-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Reparación efectuada.
Forma de Implementación:	Cubrimiento de roturas mediante la confección e instalación de sistema de abrazaderas.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reparación efectuada.
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2018
Fecha Término Efectivo:	20-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Anexo N°4 “Informe técnico de reparación a roturas emisario elaborado por Tecnodivers”. •Anexo N°5 “Facturas y respaldos contables reparación emisario”.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas N°105 y N°119 Tecnodivers.pdf - Informe Técnico Fabricación e Instalación de 5 Abrazaderas Tubería de Descarga.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 09-10-2019 18:28



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

