

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000028502	Fecha de Ingreso al Sistema	18-07-2018
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	06/2018
RUT	79.784.980-4	Fecha Envío	20-07-2018
Empresa	CERMAQ CHILE S.A.		
Establecimiento	PISCICULTURA COIPUE		
Ducto	FOSA SEPTICA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	468361	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Aguas Servidas	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 46
Fecha de Ingreso	16-06-2018	Fecha de Muestreo	15-06-2018
Hora Inicio de Muestreo	08:15	Hora Terminó de Muestreo	15:38
Lugar de Muestreo	Camara de Aguas Servidas		
Caudal Comprometido	8	Unidad Medida	m3/día
Caudal	2,5		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	10	<5
Aluminio	mg/L	5	<0,01
Cloruros	mg/L	250	<3
Fluoruro	mg/L	1,5	<0,1
Hierro Disuelto	mg/L	5	<0,002
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	10	1,21
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	<0,2
pH	Unidad	6 - 8,5	6,5
Sulfato	mg/L	250	<5
Triclorometano	mg/L	0,2	<0,005
Zinc	mg/L	3	0,002