

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000029909	Fecha de Ingreso al Sistema	12-09-2018
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	08/2018
RUT	79.784.980-4	Fecha Envío	13-09-2018
Empresa	CERMAQ CHILE S.A.		
Establecimiento	PISCICULTURA COIPUE		
Ducto	FOSA SEPTICA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	479965	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Aguas Servidas	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 46
Fecha de Ingreso	07-08-2018	Fecha de Muestreo	06-08-2018
Hora Inicio de Muestreo	08:35	Hora Terminó de Muestreo	16:05
Lugar de Muestreo	Camara de Agua Servidas		
Caudal Comprometido	8	Unidad Medida	m3/día
Caudal	1,97		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	10	<5
Aluminio	mg/L	5	0,039
Cloruros	mg/L	250	3,39
Fluoruro	mg/L	1,5	<0,1
Hierro Disuelto	mg/L	5	0,039
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	10	155
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	12,6
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
Sulfato	mg/L	250	<5
Triclorometano	mg/L	0,2	<0,005
Zinc	mg/L	3	0,131