

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000024578	Fecha de Ingreso al Sistema	25-01-2018
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	10/2017
RUT	79.784.980-4	Fecha Envío	21-02-2018
Empresa	CERMAQ CHILE S.A.		
Establecimiento	PISCICULTURA COIPUE		
Ducto	FOSA SEPTICA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	417005	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Aguas Servidas	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 46
Fecha de Ingreso	18-10-2017	Fecha de Muestreo	17-10-2017
Hora Inicio de Muestreo	08:10	Hora Terminó de Muestreo	15:40
Lugar de Muestreo	Piscicultura Coipue		
Caudal Comprometido	8	Unidad Medida	m3/día
Caudal	0,28		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	10	<5
Aluminio	mg/L	5	0,068
Cloruros	mg/L	250	5,32
Fluoruro	mg/L	1,5	<0,2
Hierro Disuelto	mg/L	5	0,21
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	10	10,4
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	<0,3
pH	Unidad	6 - 8,5	6,6
Sulfato	mg/L	250	<5
Triclorometano	mg/L	0,2	<0,005
Zinc	mg/L	3	0,096