

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000044905	Fecha de Ingreso al Sistema	18-05-2020
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	04/2020
RUT	79.784.980-4	Fecha Envío	16-06-2020
Empresa	CERMAQ CHILE S.A.		
Establecimiento	PISCICULTURA COIPUE		
Ducto	FOSA SEPTICA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	627221	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Aguas Servidas	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 46
Fecha de Ingreso	08-04-2020	Fecha de Muestreo	07-04-2020
Hora Inicio de Muestreo	08:00	Hora Terminó de Muestreo	15:48
Lugar de Muestreo	Camara de Aguas Servidas		
Caudal Comprometido	8	Unidad Medida	m3/día
Caudal	2,14		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	10	<1
Aluminio	mg/L	5	0,038
Cloruros	mg/L	250	3,44
Fluoruro	mg/L	1,5	<0,1
Hierro Disuelto	mg/L	5	0,365
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	10	1,21
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	0,48
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7
pH	Unidad	6 - 8,5	7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	6,6
pH	Unidad	6 - 8,5	6,8
Sulfato	mg/L	250	<5
Temperatura	°C		9,8
Triclorometano	mg/L	0,2	0,008
Zinc	mg/L	3	0,085